




国総施環第163号

平成20年9月30日

デンヨー(株)

執行役員 品質管理部長 海野 吉雄 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

| 機 械 名 | 企 社 名   | 分 類         | 型 式        | 機体重量<br>(t) | 額 定 容 量 (kVA) | 額 定 出力 (kW) | 使用区分 | 指定番号     | エンジン<br>認定番号 | エンジン型式   | 黒煙浄化装置<br>認定番号 | 黒煙浄化装置<br>型 式 | 黒煙低減の方式 | 適用<br>第2次基準値 |
|-------|---------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 発動機電機 | テニヨ一(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25ESIB | 0.895       | 25            | 23.5        | 一般用  | 2 - 2462 | 2-61         | AA-4LE2  | -              | -             | なし      | 第2次基準値       |
| 発動機電機 | テニヨ一(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45ESHB | 1.31        | 45            | 41.9        | 一般用  | 2 - 2463 | 2-86         | WD4D-K   | -              | -             | なし      | 第2次基準値       |
| 発動機電機 | テニヨ一(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60ES12 | 1.18        | 60            | 57.1        | 一般用  | 2 - 2464 | 2-8          | BB-4BG1T | -              | -             | なし      | 第2次基準値       |
| 発動機電機 | テニヨ一(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60ESHB | 1.39        | 60            | 57.4        | 一般用  | 2 - 2465 | 2-87         | WD4D-TG  | -              | -             | なし      | 第2次基準値       |

国給施環第163号  
平成20年9月30日