

(作成日 2024年 5月 14日)

巡回サービス実施報告書

当社の製品をお買い上げ、ご利用いただきありがとうございます。
今後なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

出張修理および点検実施時の有償分については別途請求させていただきます。



お客様へ お買いあげいただきました当社製品には下記①項～③項の無償点検サービスと④項の出張修理サービス(有償)がありますのでご利用ください。

- ① 納入点検は製品納入時又は納入後20日以内
② 定期点検は納入後3ヶ月経過後、保証期間内に1回
③ 出張修理は有償となります。

ご注意 故障発生時にはまず取扱説明書をご覧になり出来る範囲で故障内容をご確認の上最寄の当社営業所またはサービス工場へご連絡ください。また、故障内容によっては保証期間内であっても有償となる場合があります。

型 式	製 造 番 号
AC-A45L5KE2	3989721

巡回サービス点検区分(□欄にレ印を記入)

- 51 納入点検 持込 □ 52 納入点検 持込同時
□ 53 納入点検 持込外 □ 54 納入点検 持込外同時
□ 10 定期点検 □ 20 特別点検

点検チェックシート			
納入点検 (51・52・53・54)			
項 目	○で囲む	項 目	○で囲む
取扱説明書等添付書類	有・無	日常及び定期点検整備の指導	済
付属品・工具類	有・無	製品保証書の取扱い及び内容の説明	済
冷却水(LLC)確認・オイル量の確認	良・補	巡回サービスについての説明	済
水・オイル・燃料系統各部の漏れ	有・無	出張修理等についての説明	済
計器類指示及び運転状態の確認	良・調	傷・ボルト等ゆるみ	有・無
取扱指導及び取扱注意事項の説明	済	修理箇所	有・無

定期点検 10			
項 目	○で囲む	項 目	○で囲む
取扱指導及び取扱注意事項の説明	済	コンプレッサオイル量、汚れ	良・補
日常及び定期点検整備の指導	済	レシーパタンク内水、沈殿物の排出	済
製品保証書の確認及び内容説明	済	エアークリーナエレメント目詰	掃・交
デンヨーサービス制度についての説明	済	油回収フィルターの点検	良・掃
		エア及びオイル配管系統の弛み	良・締
		各レギュレーターの作動確認	良・調
		保圧弁作動確認	良・調
共通事項			
発電機・溶接機関係			
漏電リレーの動作確認	良・修		
発電機軸受の点検	良・修		
電気回路の端子部及び結線部の点検	良・修		
各切替器・スイッチ類・調整器類の動作点検	良・修		
BDWタイプ			
冷却ファン作動	良・修	エンジン関係	
充電状態	良・充	エンジンガバナ・噴射ポンプ等の	良・補
バッテリー液量	良・補	オイル量、汚れ点検	交
液面センサー点検	良・交	冷却水量(冬期は不凍液確認)	良・補
		水・オイル・燃料系統の漏れ	有・無
		Vベルトの張り、損傷状態	良・調
		バッテリー液量・充電状態	良・補
		各フィルター、エレメント類点検	良・掃
		排煙・排ガスの状態点検	良・修
		各部の給脂状態	良・補
ポンプ関係			
吸水弁・ディスク・シート	良・交		
吐水弁・ディスク・シート	良・交		
摺動部オイル・グリース	良・補		
クランクオイル	良・補		
調圧弁・アンローダ	良・交		
ベルト・プーリー	良・調		
各部ホース・圧力計	良・交		
高所作業車			
各動作の確認	良・調		
機器・ホースの油漏れ	良・修		
油タンクの油量	良・補		
バッテリー液の量、端子の弛み	良・補		
充電状態	良・修		
ガードのボルト・ナットの弛み	良・調		
安全装置の確認	良・調		
可動部の給油状態	良・補		

備考

サービス担当者	所属事業所名
マチダ 邦成 様	三 縄
電話番号 098-939-1240	電話番号
サービス技術員 仲 程 良 宏	

〈お客様の業種分類〉	点検実施日
該当する業種符号番号を○で囲む	2024年 5月 14日
1. 官公庁 7. 農林水産 13. 石油化学 2. 土木建設 8. 病院 14. 鉄鋼・鋳造 3. 鉄工 9. 機械工業 15. 食料品・繊維 4. 設備工事・建築 10. 輸送機器 16. 海外 ⑤ リース・レンタル 11. 運輸・商業 6. サービス・金融 12. 精密機器 30. その他	納入年月日 2024年 5月 13日
	伝票No. 44-05-01A
販売店名 伊藤忠TC建機株式会社	

お客様名	電話番号
町田 機 工 (株)	
住所	都道府県 中城村字久場1991番地
レンタル会社用管理番号	16-028

エンジン型式
V3600-T-K3A
エンジン番号
2RC4771
使用時間
CH