

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力		60 Hz 60 kVA		管 理 番 号	14-009		所有者住所氏名又は名称 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗 才
発電機型式		OCA60LSIE		検査年月日	7年7月5日		
製造年月		年 月		点検済証票No.	062707		
製造番号		3982068		証票発行年月日	年 月 日		
エンジン型式		BJ-4JJ1X		検査者資格証番号	11273		検査実施場所 南部 (営)
アワメータ		3112 hr		検査者氏名	山田 望		
区 分	No.	検 査 項 目		検 査 内 容		検査	補修等の措置内容
発 電 装 置	本 体	①	発電機ロータ・ステータ	内部エアーク吹き、清掃、コイル変色		✓	
		2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形		✓	
		③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み		✓	
		④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み		✓	
		⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)		✓	
		⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み		✓	
		7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み		✓	
		⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み		✓	
電 装 及 び 外 装	バッテリー 充電装置	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態		✓	
	外 被 等	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み		✓	
		11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み		✓	
		12	共通台板	変形、亀裂、汚れ		✓	
	始動装置	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み		✓	
	非常停止 装置	⑭	冷却水温、水盤レベル、油圧、油盤レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う		✓	
機器類	15	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷		✓		
エ ン ジ ン	本 体	16	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度		✓	
		⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落		✓	
		⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂		✓	
		19	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂		✓	
		⑳	エアエレメント	損傷、汚染、変形		C	
	潤滑装置	21	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み		✓	
		㉑	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化		✓	
	冷却装置	㉒	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合		✓	
		㉓	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落		✓	
		㉔	ウォータポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂		✓	
		㉕	ファンベルト、Vプーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷		✓	
	燃料装置	27	ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷		✓	
		㉖	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ		✓	
		㉗	燃料フィルタ、ウォータセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水		✓	
		30	潤滑機構リンク	摩耗、損傷		✓	
		31	潤滑機 (無負荷回転散)	製造者の指定範囲内か		✓	
32		噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能		✓		

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増緯 OH.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給