

(作成日 2025 年 8 月 21 日)

巡回サービス実施報告書

点検チェックシート				
納入点検 (51・52・53・54)				
項 目		○で囲む	項 目	○で囲む
取 扱 説 明 書 等 添 付 書 類	有・無	有	日 常 及 び 定 期 点 検 整 備 の 指 導	済
付 属 品 ・ 工 具 類	有・無	有	製 品 保 証 書 の 取 扱 い 及 び 内 容 の 説 明	済
冷 却 水 (LLC) 確 認 ・ オ イ ル 量 の 確 認	良・補	良	巡 回 サ ー ビ ス に つ い て の 説 明	済
水 ・ オ イ ル ・ 燃 料 系 統 各 部 の 漏 れ	有・無	有	出 張 修 理 等 に つ い て の 説 明	済
計 器 類 指 示 及 び 運 転 状 態 の 確 認	良・調	良	傷 ・ ボ ル ト 等 ゆ る み	有・無
取 扱 指 導 及 び 取 扱 注 意 事 項 の 説 明	済	済	修 理 箇 所	有・無
電 圧	V	周波数	Hz	

定期点検 10

	項 目	○で囲む		項 目	○で囲む	
共通事項	取扱指導及び取扱注意事項の説明	済	コンプレッサ関係	コンプレッサオイル量、汚 れ	良・補	
	日常及び定期点検整備の指導	済		レシーバタンク内水、沈殿物の排出	済	
	製品保証書の確認及び内容説明	済		エアークリーナエレメント目詰	掃・交	
	デンヨーサービス制度についての説明	済		油 回 収 フィルターの点検	良・掃	
				エアー及びオイル配管系統の弛み	良・締	
発電機・溶接機関係				各レギュレーターの作動確認	良・調	
	漏 電 リ レ ー の 動 作 確 認	良・修	保 圧 弁 作 動 確 認	良・調		
	発 電 機 軸 受 の 点 検	良・修				
	電気回路の端子部及び結線部の点検	良・修				
	各切替器・スイッチ類・調整器類の動作点検	良・修				
	BDWタイプ	冷 却 フ ァ ン 作 動	良・修	エ ン ジ ン 関係	エンジン・ガバナ・噴射ポンプ等のオイル量、汚 れ 点 検	良・補交
		充 電 状 態	良・充		冷却水量（冬期は不凍液確認）	良・補
バ ッ テ リ ー 液 量		良・補	水・オイル・燃料系統の漏れ		有・無	
液 面 セ ン サ ー 点 検		良・交	V ベ ル ト の 張 り、損 傷 状 態		良・調	
				バ ッ テ リ ー 液 量・充 電 状 態	良・補	
				各フィルター、エレメント類点検	良・掃	
				排 煙 ・ 排 ガ ス の 状 態 点 検	良・修	
				各 部 の 給 脂 状 態	良・補	
ポンプ関係	吸 水 弁 ・ ディ ス ク ・ シ ー ト	良・交	制 御 ・ 艤 装 そ の 他（共通）			
	吐 水 弁 ・ ディ ス ク ・ シ ー ト	良・交		自動アイドリング装置作動確認	良・調	
	摺 動 部 オ イ ル ・ グ リ ス	良・補		自動始動装置作動確認	良・調	
	ク ラ ン ク オ イ ル	良・補		スロースタート装置動作確認	良・調	
	調 圧 弁 ・ ア ン ロ ー ダ	良・交		非常停止装置の作動確認	良・調	
高所作業車	ベ ル ト ・ ブ リ ー	良・調	自動・手動切替時の運転状態の確認	良・調		
	各 部 ホ ー ス ・ 圧 力 計	良・交	計器類指示及び運転状態の確認	良・調		
			各配線接続部弛み点検	良・締		
	各 動 作 の 確 認	良・調	各ボルト、ナットの弛み点検	良・締		
	機 器 ・ ホ ー ス の 油 漏 れ	良・修	燃料タンク内の水、沈殿物等排出	済		
	油 タ ン ク の 油 量	良・補	不燃材(防音材)の接着(取付)状態確認	良・修		
	バ ッ テ リ ー 液 の 量、端 子 の 弛 み	良・補	異音・異常振動の有無確認	良・無		
	充 電 状 態	良・修	エンジン、艤装各部汚れ点検	良・掃		
	ガ ー ド の ボ ル ト ・ ナ ッ ト の 弛 み	良・調				
安 全 装 置 の 確 認	良・調					
	可 動 部 の 給 油 状 態	良・補				

当社の製品をお買い上げ、ご利用いただきありがとうございます。
今後なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

出張修理および点検実施時の有償分については別途請求させていただきます。



お客様へ お買いあげいただきました当社製品には下記
①項～②項の無償点検サービスと③項の出張修理サービス
(有償)がありますのでご活用ください。

① 納入点検は製品納入時又は納入後20日以内

② 定期点検は納入後3ヶ月経過後、保証期間内に1回 となっています。

③ 出張修理は有償となります。

ご注意 故障発生時にはまず取扱説明書をご覧になり出来る範囲で故障内容をご確認の上最寄りの当社営業所またはサービス工場へご連絡ください。また、故障内容によっては保証期間内であっても有償となる場合があります。

型 式	製 造 番 号			
ACA-60 (V) E	3	0	0	0
	4	0	3	6

巡回サービス点検区分(□欄にレ印を記入)

- ☐ 51 納入点検 持込 ☒ 52 納入点検 持込同時
☐ 53 納入点検 持込外 ☐ 54 納入点検 持込外同時
☐ 10 定期点検 ☐ 20 特別点検

ご工場の担当、サービス利用ください	サービス工場名 マチダテクノ株		所属事業所名 沖縄
	電話番号 098-929-1280	電話番号	
	サービス技術員 仲程良宏		

〈お客様の業種分類〉

該当する業種符号番号を○で囲む

- | | | |
|-------------|-----------|------------|
| 1. 官公庁 | 7. 農林・水産 | 13. 石油・化学 |
| 2. 土木・建設 | 8. 病院 | 14. 鉄鋼・鉱業 |
| 3. 鉄工 | 9. 機械工業 | 15. 食料品・繊維 |
| 4. 設備工事・建築 | 10. 輸送機器 | 16. 海外 |
| 5. リース・レンタル | 11. 運輸・商業 | |
| 6. サービス・金融 | 12. 精密機器 | 30. その他 |

販売店名	フリガナ
	伊藤忠TC建機株式会社

点検実施日

2025 年 8 月 21 日

納入年月日

2025 年 8 月 20 日

伝票No.

5-08-034

お客様名		電話番号									
会社名 (氏名)	フリガナ										署名または押印
	町 田 機 工 (株)										様
			-					フリガナ			
住所	都道府県										中城村字久場1991番地
レンタル会社用 管 理 番 号		1 H - 042									

備考

エンジン型式
BJ-4J71X
エンジン番号
731078
使用時間
041