

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60Hz 25 kVA	管理番号	40-006	所有者住所 氏名又は名称	町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗彦	
発電機型式	10CA25LSKE	検査年月日	R7年9月25日			
製造年月	年 月	点検済証票No.	062906			
製造番号	3972226	臨検発行年月日	年 月 日			
エンジン型式	12403-KA	検査者資格証番号	8410	検査実施場所	大里	
アワメータ	721 hr	検査者氏名	平川 善之			
区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検査	補修等の措置内容	
発 電 機 本 体 装 置	①	発電機ロータ・ステータ	内部エア吹き、消掃、コイル変色	○		
	②	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	○		
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	○		
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	○		
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	○		
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	○		
	⑦	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	○		
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	○		
電 装 及 び 外 装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	○		
	⑩	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	○		
	⑪	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	○		
	⑫	共通台板	変形、亀裂、汚れ	○		
	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	○		
	⑭	冷却水温、水温レベル、油圧、油温レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	○		
⑮	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	○		
エ ン ジ ン	⑯	遅転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	○		
	⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	○		
	⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	○		
	⑲	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	○		
	⑳	エアエレメント	損傷、汚れ、変形	○		
	⑳	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	○		
		㉑	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	○	
	㉒	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	○		
		㉓	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	○	
		㉔	ウォータポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	○	
		㉕	ファンベルト、Vプーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	○	
		㉖	ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷	○	
	㉗	㉗	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	○	
		㉘	燃料フィルタ、ウォータセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	○	
		㉙	潤滑機リンク	摩耗、損傷	○	
		㉚	潤滑機 (無負荷回転数)	製造者の指定範囲内か	○	
		㉛	燃料ポンプ、ノズル	漏れ、性能	○	

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増補 O.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給