

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年(次点)検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 25 kVA	管理番号	4D-059	所有者住所 氏名又は名称 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗才
発電機型式	DA25LKE	検査年月日	R7年9月13日	
製造年月	年 月	点検済証票No.	002928	
製造番号	0982792	証票発行年月日	年 月 日	
エンジン型式	V2403-K1A	検査者資格証番号	10971	検査実施場所 C-3277
アワメータ	1868 hr	検査者氏名	山田 宗才	

区分	No.	検査項目	検査内容	検査	補修等の措置内容		
発電機本体	①	発電機ロータ・ステータ	内部エア吹き、清掃、コイル変色	✓			
	2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓			
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	✓			
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓			
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	✓			
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓			
	7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓			
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓			
電装及び外装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓			
	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓			
	11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓			
	12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓			
	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓			
	⑭	冷却水温、水道レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	✓			
エンジン	15	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	✓		
	16	本体	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	✓		
	⑰		エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	✓		
	⑱		ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	✓		
	19		過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	✓		
	⑳		エアエレメント	損傷、汚れ、変形	✓		
	潤滑装置	21	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	✓		
		㉒	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	✓		
	冷却装置	㉓	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	✓		
		㉔	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	✓		
		㉕	ウォーターポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	✓		
		㉖	ファンベルト、Vブーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	✓		
	燃料装置	27	ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷	✓		
		㉗	燃料装置	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	✓	
		㉘		燃料フィルタ、ウォーターセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	✓	
		30		調速機構リンク	摩耗、損傷	✓	
31		調速機 (無負荷回転数)		製造者の指定範囲内か	✓		
32		噴射ポンプ、ノズル		漏れ、性能	✓		

(検査) V.....異常なし A.....点検 △.....修理 X.....交換 T.....増設 OH.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給