

可搬形発電機

## 定期点検記録表

3年間保存

○印検査項目は月例点検

(月例点検・年次点検)

|             |                     |                                                |                             |                                            |                         |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 周波数及び出力     | 60 Hz 25 kVA        | 管理番号                                           | 4D-067                      | 所有者住所<br>氏名又は名称<br>町田機工株式会社<br>代表取締役 町田 宗一 | 町田機工株式会社<br>代表取締役 町田 宗一 |
| 発電機型式       | DCA25LSKE           | 検査年月日                                          | 7年8月27日                     |                                            |                         |
| 製造年月        | 年 月                 | 点検済証番号                                         | 062-873                     |                                            |                         |
| 製造番号        | 3982800             | 証書発行年月日                                        | 年 月 日                       |                                            |                         |
| エンジン型式      | V2403-K3A           | 検査者資格証番号                                       | 11273                       | 検査実施場所<br>中城                               |                         |
| アワメータ       | 1329 hr             | 検査者氏名                                          | 山田 豊                        |                                            |                         |
| 区分          | No.                 | 検査項目                                           | 検査内容                        | 検査                                         | 補修等の措置内容                |
| 発電装置        | 本体                  | ① 発電機ロータ・ステータ                                  | 内部エア吹き、油漏、ワイル变色             | ✓                                          |                         |
|             |                     | ② 取付ボルト、防振ゴム                                   | 緩み、損傷、変形                    | ✓                                          |                         |
|             |                     | ③ 電圧計、電流計、周波数計                                 | 損傷、指度、緩み                    | ✓                                          |                         |
|             |                     | ④ 電圧調整器                                        | 損傷、作動、発熱、端子の緩み              | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)                             | メガ 500V メガーにて (1MΩ以上)       | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑥ MCB、出力端子                                     | 作動、端子の緩み                    | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑦ 表示灯、計器盤灯、他                                   | 損傷、点灯、緩み                    | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑧ 漏電ブレーカ、リレー                                   | 作動、緩み                       | ✓                                          |                         |
| 電装及び外装      | ⑨ バッテリ充電装置          | 液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態                            | ✓                           |                                            |                         |
|             | 外装等                 | ⑩ 外郭 (排気消音器を含む)                                | 損傷、塗装、変形、緩み                 | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑪ 吊り上げ機構                                       | 摩耗、亀裂、変形、緩み                 | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑫ 共通台板                                         | 変形、亀裂、汚れ                    | ✓                                          |                         |
|             | ⑬ 始動装置              | セルモータ、リレー                                      | 作動、損傷、端子の緩み                 | ✓                                          |                         |
|             | ⑭ 非常停止装置            | 冷却水温、水量レベル、油圧、油温レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド | 作動、損傷、緩み<br>モニタ装置確認の際合わせて行う | ✓                                          |                         |
| ⑮ 機器類       | 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計 | 作動、指度、漏れ、損傷                                    | ✓                           |                                            |                         |
| エンジン        | 本体                  | ⑯ 運転、回転状態                                      | 始動性、排気色、異音、振動、回転速度          | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑰ エンジン本体、ボルト、ナット                               | 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落           | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑱ ヘッド及びガスケット                                   | 緩み、漏れ、亀裂                    | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑲ 過給機等排気装置                                     | 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂          | ✓                                          |                         |
|             |                     | ⑳ エアエレメント                                      | 損傷、汚れ、変形                    | ✓                                          |                         |
|             | 潤滑装置                | ㉑ オイル、オイルパン                                    | 変形、漏れ、油量、汚れ、緩み              | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉒ オイルフィルタ                                      | 漏れ、目詰り、汚れ、硬化                | ✓                                          |                         |
|             | 冷却装置                | ㉓ ラジエータ、冷却水                                    | 水量、漏れ、目詰り、装着具合              | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉔ 各ゴムホース、バンド                                   | 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落             | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉕ ウォータポンプ                                      | 漏れ、作動、損傷、亀裂                 | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉖ ファンベルト、Vブーリ                                  | 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷           | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉗ ファンプレート、取付部                                  | がた (シフト部含む)、緩み、損傷           | ✓                                          |                         |
|             | 燃料装置                | ㉘ 燃料タンク、配管                                     | 変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ            | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉙ 燃料フィルタ、ウォータセパレータ                             | 漏れ、汚れ、目詰り、氷                 | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉚ 潤滑機構リンク                                      | 摩耗、損傷                       | ✓                                          |                         |
|             |                     | ㉛ 潤滑機 (無負荷回転数)                                 | 製造者の指定範囲内か                  | ✓                                          |                         |
| ㉜ 噴射ポンプ、ノズル |                     | 漏れ、性能                                          | ✓                           |                                            |                         |

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増補 ①.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給