

(作成日 2024 年 6 月 19 日)

巡回サービス実施報告書

当社の製品をお買い上げ、ご利用いただきありがとうございます。
今後なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
出張修理および点検実施時の有償分については別途請求させていただきます。



お客様へ お買いあげいただきました当社製品には下記
①項～②項の無償点検サービスと③項の出張修理サービス
(有償)がありますのでご活用ください。

- ① 納入点検は製品納入時又は納入後20日以内
 - ② 定期点検は納入後3ヶ月経過後、保証期間内に1回
 - ③ 出張修理は有償となります。
- となっています。

ご注意 故障発生時にはまず取扱説明書をご覧くださいになり出来る範囲で故障内容をご確認の上最寄の当社営業所またはサービス工場へご連絡ください。また、故障内容によっては保証期間内であっても有償となる場合があります。

型 式	製 造 番 号				
DCM-25LSKE			3990450		

巡回サービス点検区分(□欄にレ印を記入)

- ☐ 51 納入点検 持込 ☒ 52 納入点検 持込同時
☐ 53 納入点検 持込外 ☐ 54 納入点検 持込外同時
☐ 10 定期点検 ☐ 20 特別点検

お客様の担当、サービスご利用は右のとおりです。	サービス	所属事業所名
	マチダ	三沖 龍
	電話番号 098-939-1280	電話番号
サービス技術員	仲程 良宏	(印)

《お客様の業種分類》

該当する業種符号番号を○で囲む

1. 官公庁	7. 農林・水産	13. 石油・化学
2. 土木・建設	8. 病院	14. 鉄鋼・鉱業
3. 鉄工	9. 機械工業	15. 食料品・繊維
4. 設備工事・建築	10. 輸送機器	16. 海外
⑤. リース・レンタル	11. 運輸・商業	
6. サービス・金融	12. 精密機器	30. その他

点検実施日
2024年6月19日

納入年月日
2024年6月18日

伝票No.
4-06-007

販売店名 **フリガナ**
伊藤忠TC建機株式会社

お客様名		電話番号									
会社名 (氏名)	フリガナ	署名または押印									
	町田機工(株) 様										
			-					フリガナ			
住所	都道府県		中城村字久場1991番地								
レンタル会社用 管理番号		47-118									

点検チェックシート					
納入点検 (51・52・53・54)					
項 目		○で囲む	項 目		○で囲む
取扱説明書等添付書類		有・無	日常及び定期点検整備の指導	済	
付属品・工具類		有・無	製品保証書の取扱い及び内容の説明	済	
冷却水(LLC)確認・オイル量の確認		良・補	巡回サービスについての説明	済	
水・オイル・燃料系統各部の漏れ		有・無	出張修理等についての説明	済	
計器類指示及び運転状態の確認		良・調	傷・ボルト等ゆるみ	有・無	
取扱指導及び取扱注意事項の説明		済	修理箇所	有・無	

定期点検 10						
	項 目	○で囲む		項 目	○で囲む	
共通事項	取扱指導及び取扱注意事項の説明	済	コンプレッサ関係	コンプレッサオイル量、汚れ	良・補	
	日常及び定期点検整備の指導	済		レシーバタンク内水、沈殿物の排出	済	
	製品保証書の確認及び内容説明	済		エアークリーナエレメント目詰	掛・交	
	デモンサービス制度についての説明	済		油回収フィルターの点検	良・補	
				エアー及びオイル配管系統の弛み	良・締	
発電機・溶接機関係				各レギュレーターの作動確認	良・調	
	漏電リレーの動作確認	良・修		保圧弁作動確認	良・調	
	発電機軸受の点検	良・修				
	電気回路の端子部及び結線部の点検	良・修				
	各切替器・スイッチ類・調整器類の動作点検	良・修				
	BDWタイプ	冷却ファン作動	良・修	エンジン関係	エンジン・ガバナ・噴射ポンプ等のオイル量、汚れ点検	良・補 交
		充電状態	良・充		冷却水量（冬期は不凍液確認）	良・補
		バッテリー液量	良・補		水・オイル・燃料系統の漏れ	有・無
		液面センサー点検	良・交		Vベルトの張り、損傷状態	良・調
			バッテリー液量・充電状態		良・補	
			各フィルター、エレメント類点検		良・掃	
			排煙・排ガスの状態点検		良・修	
			各部の給脂状態		良・補	
ポンプ関係	吸水弁・ディスク・シート	良・交	制御・燃装・その他（共通）			
	吐水弁・ディスク・シート	良・交				
	駆動部オイル・グリース	良・補				
	クランクオイル	良・補				
	調圧弁・アンローダ	良・交				
	バルブ・ブーリー	良・調				
	各部ホース・圧力計	良・交				
高所作業車					自動アイドリング装置作動確認	良・調
	各動作の確認	良・調			自動始動装置作動確認	良・調
	機器・ホースの油濡れ	良・修			スロウダウン装置作動確認	良・調
	油タンクの油量	良・補			非常停止装置の作動確認	良・調
	バッテリーの量、端子の弛み	良・補			自動・手動切替時の運転状態の確認	良・調
	充電状態	良・修			計器類指示及び運転状態の確認	良・調
	ガードのボルト・ナットの弛み	良・調			各配線接続部弛み点検	良・締
	安全装置の確認	良・調		各ボルト、ナットの弛み点検	良・締	
	可動部の給油状態	良・補		燃料タンク内の水、沈殿物等排出	済	
				不燃材(防音材)の接合(取付)状態確認	良・修	
			異音・異常振動の有無確認	良・無		
			エンジン、燃装各部汚れ点検	良・掃		

備考

エンジン型式	V2403-K3A
エンジン番号	7RE7780
使用時間	041