

サービス報告書 (1)

伝票No.

依頼No.

[PC PG]

請求年月日 年 月 日

ユーザー名	住 所	サービス工場				
町田機工株式会社	沖繩市	株式会社AIRMAN				
機 種	Ser. No.	稼動時間	実 施 日	納 入 日	エンジンNo.・モーターNo.	管理No.
SDG25L-5B1	P2BB1N0256	120250905	20250905	20250905		

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.
エンジン始動前	エンジンオイル(量・汚れ・変質)	✓	エンジン始動後	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望	
	冷却水量(リザーブタンク・ラジエータ)	✓		エンジン運転状態(異音・排気色・回転変動)	✓		
	燃料タンクドレン(排出)	✓		水温スイッチ作動(テスト)	—		
	燃料フィルタ(メイン・プレ・セジメンタ)	✓		油圧スイッチ作動(テスト)	—		
	エンジンオイルフィルタエレメント	✓		エンジン回転数(定格) min ⁻¹			
	エンジンエアフィルタエレメント	✓		エンジン水温 ℃		納入試運転 異常なし 4D-164	
	ファンベルト張り(亀裂・磨耗の有無)	✓		エンジン油圧 MPa			
	ラジエータ・インタクーラの目詰り	✓		始動アンロード作動 (MPa)			
	各配線の緩み・断線・短絡	✓		安全弁(テストリングにて)			
	各部水漏れ・油漏れ	✓		アフタクーラドレン排出			
	バッテリー液量・ターミナルの緩み	✓		吐出温スイッチ作動(テスト)			
	各配管・ホースの抜け・干渉・亀裂	✓		オートレリーフバルブ作動(停止後)			
	コンブオイル(量・色)			空気槽圧力 MPa			
	レシーバタンクドレン(排出)			プレコン作動圧力 MPa			
	コンブオイルフィルタエレメント			吐出空気温 ℃			
	コンブエアフィルタエレメント			周波数(定格) 60 Hz			
	オイルクーラ・アフタクーラの目詰り			電圧(定格) 220 V			
	配管接続部の緩み・干渉			電流(負荷運転中) A			
制御盤内端子板の締結部緩み	✓	電圧調整範囲 ~ V					
配線・ケーブルの抜け・緩み・断線・短絡	✓	漏電リレー作動(テスト) ✓	取扱説明指導	運転操作・保守・指導 M	故障発生時の連絡方法 M		
三相・単相遮断器の作動(テスト) ✓	他	サーマルリレー作動(テスト)		安全に関する説明 M	保証条件の説明 M		
絶縁測定 MΩ —		オイルフェンスドレン(排出)		部品購入方法の説明 M	付属品確認・説明 M		

※記 号: 点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間	使 用 部 品 明 細
	時間	時間	部 品 番 号 部 品 名 数量 金 額
	時間	時間	
	時間	時間	
計	時間	時間	
交 通 費 (移動距離)		km	
有 料 道 路 代 (税込み)		円	
宿 泊		泊	

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署印)

サービス員印

サービス責任者印

北越工業営業サービス担当者印

H I S
6×30×500
21.4
P S S

(経路) 発行者→御得意先

北越工業株式会社 1/6