

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存 ○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60Hz 10.4 kVA	管理番号	53-007	所有者住所 氏名又は名称	沖縄県中頭郡中城村字久場1991番地 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗才
発電機型式	DGw340mc	検査年月日	R7年5月14日		
製造年月	年 月	点検済証票№	062562		
製造番号	000244	証票発行年月日	年 月 日		
エンジン型式	D722	検査者資格証番号	8410	検査実施場所	中城
アワメータ	334 hr	検査者氏名	平川善元®		

区分	No.	検査項目	検査内容	検査	補修等の措置内容				
発電機本体	①	発電機ロータ・ステータ	内部エアーク吹き、清掃、コイル変色	✓					
	2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓					
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	✓					
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓					
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	✓					
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓					
	7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓					
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓					
電装及び外装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓					
	10 11 12	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓					
		吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓					
		共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓					
	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓					
	⑭	非常停止装置	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	✓				
15	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	✓					
エンジン	16 17 18 19 20	本体	⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰	運転、回転状態 エンジン本体、ボルト、ナット ヘッド及びガスケット 過給機等吸排気装置 エアエレメント	始動性、排気色、異音、振動、回転速度 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落 緩み、漏れ、亀裂 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂 損傷、汚れ、変形	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
		21 22	潤滑装置	⑱ ⑲	オイル、オイルパン オイルフィルタ	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み 漏れ、目詰り、汚れ、硬化	✓ ✓		
			23 24 25 26 27	冷却装置	⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔	ラジエータ、冷却水 各ゴムホース、バンド ウォーターポンプ ファンベルト、Vプーリ ファンプレート、取付部	水量、漏れ、目詰り、装符具合 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落 漏れ、作動、損傷、亀裂 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷 がた (シフト部含む)、緩み、損傷	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
		28 29 30 31 32		燃料装置	㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙	燃料タンク、配管 燃料フィルタ、ウォーターセパレータ 調速機構リンク 調速機 (無負荷回転数) 噴射ポンプ、ノズル	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ 漏れ、汚れ、目詰り、水 摩耗、損傷 製造者の指定範囲内か 漏れ、性能	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 ×……交換 T……増締 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給