

# 可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

|         |                        |                                                  |                            |                                            |          |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 周波数及び出力 | 60 Hz 100kVA           | 管理番号                                             | 6D-002                     | 所有者住所<br>氏名又は名称<br>町田機工株式会社<br>代表取締役 町田 宗彦 |          |
| 発電機型式   | DCA100US13             | 検査年月日                                            | 7年2月3日                     |                                            |          |
| 製造年月    | 年 月                    | 点検済証票No.                                         | 062438                     |                                            |          |
| 製造番号    | 3911723                | 証票発行年月日                                          | 年 月 日                      |                                            |          |
| エンジン型式  | B1-4HK1X               | 検査者資格証番号                                         | 11273                      | 検査実施場所<br>コガ(営)                            |          |
| アワメータ   | 2729 hr                | 検査者氏名                                            | 山田 豊                       |                                            |          |
| 区分      | No.                    | 検査項目                                             | 検査内容                       | 検査                                         | 格修等の措置内容 |
| 発電装置    | 本体                     | ① 発電機・ロータ・ステータ                                   | 内部エア吹き、清掃、コイル変色            | ✓                                          |          |
|         |                        | 2 取付ボルト、防振ゴム                                     | 緩み、損傷、変形                   | ✓                                          |          |
|         |                        | ③ 電圧計、電流計、周波数計                                   | 損傷、指度、緩み                   | ✓                                          |          |
|         |                        | ④ 電圧調整器                                          | 損傷、作動、発熱、端子の緩み             | ✓                                          |          |
|         |                        | ⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)                               | MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)      | ✓                                          |          |
|         |                        | ⑥ MCB、出力端子                                       | 動作、端子の緩み                   | ✓                                          |          |
|         |                        | 7 表示灯、計器盤灯、他                                     | 損傷、点灯、緩み                   | ✓                                          |          |
|         |                        | ⑧ 漏電ブレーカ、リレー                                     | 作動、緩み                      | ✓                                          |          |
| 電装及び外装  | バッテリー充電装置              | ⑨ バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計                           | 液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態        | ✓                                          |          |
|         | 外被等                    | 10 外郭 (排気消音器を含む)                                 | 損傷、塗装、変形、緩み                | ✓                                          |          |
|         |                        | 11 吊り上げ機構                                        | 摩耗、亀裂、変形、緩み                | ✓                                          |          |
|         | 始動装置                   | 12 共通台板                                          | 変形、亀裂、汚れ                   | ✓                                          |          |
|         |                        | 13 セルモータ、リレー                                     | 作動、損傷、端子の緩み                | ✓                                          |          |
|         | 非常停止装置                 | ⑭ 冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド | 作動、断線、緩み<br>モニタ装置確認の際合せて行う | ✓                                          |          |
| 機器類     | 15 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計 | 作動、指度、漏れ、損傷                                      | ✓                          |                                            |          |
| エンジン    | 本体                     | 16 運転、回転状態                                       | 始動性、排気色、異音、振動、回転速度         | ✓                                          |          |
|         |                        | ⑰ エンジン本体、ボルト、ナット                                 | 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落          | ✓                                          |          |
|         |                        | ⑱ ヘッド及びガスケット                                     | 緩み、漏れ、亀裂                   | ✓                                          |          |
|         |                        | 19 過給機等吸排気装置                                     | 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂         | ✓                                          |          |
|         |                        | ⑳ エアエレメント                                        | 損傷、(汚れ)、変形                 | C                                          |          |
|         | 潤滑装置                   | 21 オイル、オイルパン                                     | 変形、漏れ、油量、汚れ、緩み             | ✓                                          |          |
|         |                        | ㉒ オイルフィルタ                                        | 漏れ、目詰り、汚れ、硬化               | ✓                                          |          |
|         | 冷却装置                   | ㉓ ラジエータ、冷却水                                      | 水量、漏れ、目詰り、装替具合             | ✓                                          |          |
|         |                        | ㉔ 各ゴムホース、バンド                                     | 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落            | ✓                                          |          |
|         |                        | ㉕ ウォータポンプ                                        | 漏れ、作動、損傷、亀裂                | ✓                                          |          |
|         |                        | ㉖ ファンベルト、Vプーリ                                    | 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷          | ✓                                          |          |
|         | 燃料装置                   | 27 ファンプレート、取付部                                   | がた (シフト部含む)、緩み、損傷          | ✓                                          |          |
| 燃料装置    |                        | ㉗ 燃料タンク、配管                                       | 変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ           | ✓                                          |          |
|         |                        | ㉘ 燃料フィルタ、ウォータセパレータ                               | 漏れ、汚れ、目詰り、水                | ✓                                          |          |
|         |                        | 30 潤滑機構リンク                                       | 摩耗、損傷                      | ✓                                          |          |
|         |                        | 31 潤滑機 (無負荷回転数)                                  | 製造者の指定範囲内か                 | ✓                                          |          |
|         |                        | 32 噴射ポンプ、ノズル                                     | 漏れ、性能                      | ✓                                          |          |

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増補 O.....オーバーホール C.....清掃 L.....掃除