

検査成績書

機種名	DGM450MK-P	エンジンNo.	2NA3428
製品No.	D13855001968	検査日	2022年2月10日

1. 外観検査

No.	検査項目	規格	判定
1	形状、色彩、結合部	異常なきこと	合格
2	燃料、オイル、冷却水	洩れなきこと	合格

2. 絶縁、アース検査

No.	検査項目	規格	判定
1	アース導通	導通のあること	合格
2	絶縁抵抗 (DC500V)	3 MΩ 以上	合格
3	絶縁耐圧 (AC1800V)	異常なきこと	合格

3. 動作検査

No.	検査項目	規格	判定
1	グロー機能	社内規格による	合格
2	充電・油圧ランプ	社内規格による	合格
3	燃料計	社内規格による	合格
4	時間計	社内規格による	合格
5	オイルガード ランプ点灯	社内規格による	合格
6	残容量表示	社内規格による	合格
7	相回転	社内規格による	合格

4. 保護回路動作検査

No.	検査項目	規格	判定
1	油圧異常	社内規格による	合格
2	水温異常	社内規格による	合格
3	充電異常	社内規格による	合格
4	地絡(漏電)	社内規格による	合格
5	過回転	社内規格による	合格
6	ブレーカ遮断順序	社内規格による	合格

5. 自動化仕様検査

No.	検査項目	規格	判定
1	起動・停止動作確認	社内規格による	-
2	保護回路動作確認	社内規格による	-

6. 運転検査

No.	検査項目			規格	判定
1	回転速度				合格
2	単相 50Hz 100V 無負荷	電圧	社内規格による		合格
		電圧	社内規格による		合格
		周波数	社内規格による		合格
3	単相 50Hz (200V) 22kVA (22. 0kW) 定格	電圧	社内規格による		合格
		周波数	社内規格による		合格
		電圧	社内規格による		合格
4	単相 60Hz (220V) 27kVA (27. 0kW) 定格	電圧	社内規格による		合格
		周波数	社内規格による		合格
		電圧	社内規格による		合格
5	三相 50Hz (200V) 37kVA (29. 6kW) 無負荷	電圧	社内規格による		合格
		周波数	社内規格による		合格
		電圧	社内規格による		合格
6	三相 60Hz (220V) 45kVA (36. 0kW) 定格	電圧	社内規格による		合格
		周波数	社内規格による		合格
		電圧	社内規格による		合格
7	三相 60Hz (440V) 45kVA (36. 0kW) 無負荷	電圧	社内規格による		合格
		周波数	社内規格による		合格
		電圧	社内規格による		合格