

検査成績書

機種名	DGM600MK-P	エンジンNo.	2RY5534
製品No.	D13955002335	検査日	2025年2月18日

1, 外観検査

No.	検査項目	規格	判定
1	形状、色彩、結合部	異常なきこと	合格
2	燃料、オイル、冷却水	洩れなきこと	合格

2, 絶縁、アース検査

No.	検査項目	規格	判定
1	アース導通	導通のあること	合格
2	絶縁抵抗	社内規格による	合格
3	絶縁耐圧	社内規格による	合格

3, 動作検査

No.	検査項目	規格	判定
1	グロー機能	社内規格による	合格
2	油圧・水温・エンジンランプ	社内規格による	合格
3	燃料計	社内規格による	合格
4	時間計	社内規格による	合格
5	オイルガード ランプ点灯	社内規格による	合格
6	残容量表示	社内規格による	合格
7	相回転	社内規格による	合格

4, 保護回路動作検査

No.	検査項目	規格	判定
1	油圧異常	社内規格による	合格
2	水温異常	社内規格による	合格
3	充電異常	社内規格による	合格
4	地絡(漏電)	社内規格による	合格
5	過回転	社内規格による	合格
6	ブレーカ遮断順序	社内規格による	合格

5, 自動化仕様検査

No.	検査項目	規格	判定
1	起動・停止動作確認	社内規格による	-
2	保護回路動作確認	社内規格による	-

6. 運転検査

No.	検 査 項 目			規 格	判 定 格
1	回転速度			社内規格による	合 格
2	単相 50Hz100V	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
3	単相 50Hz (200V) 30kVA (30.0kW)	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
		定 格	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
4	単相 60Hz (220V) 36kVA (36.0kW)	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
		定 格	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
5	三相 50Hz (200V) 50kVA (40.0kW)	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
		定 格	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
		エ コ	ランプ点灯	社内規格による	合 格
		回転変動率		社内規格による	合 格
		電圧変動率		社内規格による	合 格
		電圧調整範囲		社内規格による	合 格
6	三相 60Hz (220V) 60kVA (48.0kW)	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
		定 格	電圧	社内規格による	合 格
			周波数	社内規格による	合 格
		エ コ	ランプ点灯	社内規格による	合 格
		回転変動率		社内規格による	合 格
		電圧変動率		社内規格による	合 格
		電圧調整範囲		社内規格による	合 格
7	三相 60Hz (440V) 60kVA (48.0kW)	無負荷	電圧	社内規格による	-
			周波数	社内規格による	-
		定 格	電圧	社内規格による	-
			周波数	社内規格による	-