

# 可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存 ○印検査項目は月例点検

|         |             |          |        |                 |                                                      |
|---------|-------------|----------|--------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 周波数及び出力 | 60Hz 25 kVA | 管理番号     | A9-016 | 所有者住所<br>氏名又は名称 | 沖縄県中頭郡中城村字久場1991番地<br><b>町田機工株式会社</b><br>代表取締役 町田 崇才 |
| 発電機型式   | DCA25LSK    | 検査年月日    | 3年6月2日 |                 |                                                      |
| 製造年月    | 年 月         | 点検済証票No. | 44625  |                 |                                                      |
| 製造番号    | 3839624     | 証票発行年月日  | 年 月 日  |                 |                                                      |
| エンジン型式  | V2403-K3A   | 検査者資格証番号 | 11273  | 検査実施場所          | 町田機工 南部(曾)                                           |
| アワメータ   | 5726 hr     | 検査者氏名    | 山田豊    |                 |                                                      |

  

| 区分     | No.  | 検査項目                                           | 検査内容                       | 検査               | 補修等の措置内容 |  |
|--------|------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--|
| 発電装置   | ①    | 発電機ロータ・ステータ                                    | 内部エアーク吹き、清掃、コイル変色          | ✓                |          |  |
|        | 2    | 取付ボルト、防振ゴム                                     | 緩み、損傷、変形                   | ✓                |          |  |
|        | ③    | 電圧計、電流計、周波数計                                   | 損傷、指度、緩み                   | ✓                |          |  |
|        | ④    | 電圧調整器                                          | 損傷、作動、発熱、端子の緩み             | ✓                |          |  |
|        | ⑤    | 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)                               | MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)      | ✓                |          |  |
|        | ⑥    | MCB、出力端子                                       | 動作、端子の緩み                   | ✓                |          |  |
|        | 7    | 表示灯、計器盤灯、他                                     | 損傷、点灯、緩み                   | ✓                |          |  |
|        | ⑧    | 漏電ブレーカ、リレー                                     | 作動、緩み                      | ✓                |          |  |
| 電装及び外装 | ⑨    | バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計                           | 液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態        | ✓                |          |  |
|        | 10   | 外郭 (排気消音器を含む)                                  | 損傷、塗装、変形、緩み                | ✓                |          |  |
|        | 11   | 吊り上げ機構                                         | 摩耗、亀裂、変形、緩み                | ✓                |          |  |
|        | 12   | 共通台板                                           | 変形、亀裂、汚れ                   | ✓                |          |  |
|        | ⑬    | セルモータ、リレー                                      | 作動、損傷、端子の緩み                | ✓                |          |  |
|        | ⑭    | 冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド | 作動、断線、緩み<br>モニタ装置確認の際合せて行う | ✓                |          |  |
| 機器類    | 15   | 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計                            | 作動、指度、漏れ、損傷                | ✓                |          |  |
| エンジン   | 16   | 運転、回転状態                                        | 始動性、排気色、異音、振動、回転速度         | ✓                |          |  |
|        | ⑰    | エンジン本体、ボルト、ナット                                 | 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落          | ✓                |          |  |
|        | ⑱    | ヘッド及びガスケット                                     | 緩み、漏れ、亀裂                   | ✓                |          |  |
|        | 19   | 過給機等吸排気装置                                      | 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂         | ✓                |          |  |
|        | ⑳    | エアエレメント                                        | 損傷、汚れ、変形                   | ✓                |          |  |
|        | 21   | オイル、オイルパン                                      | 変形、漏れ、油量、汚れ、緩み             | ✓                |          |  |
|        | ㉑    | オイルフィルタ                                        | 漏れ、目詰り、汚れ、硬化               | ✓                |          |  |
|        | ㉒    | ラジエータ、冷却水                                      | 水量、漏れ、目詰り、装器具合             | ✓                |          |  |
|        | ㉓    | 各ゴムホース、バンド                                     | 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落            | ✓                |          |  |
|        | ㉔    | ウォーターポンプ                                       | 漏れ、作動、損傷、亀裂                | ✓                |          |  |
|        | ㉕    | ファンベルト、Vプーリ                                    | 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷          | ✓                |          |  |
|        | 27   | ファンプレート、取付部                                    | がた (シフト部含む)、緩み、損傷          | ✓                |          |  |
|        | 燃料装置 | ㉖                                              | 燃料タンク、配管                   | 変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ | ✓        |  |
|        |      | ㉗                                              | 燃料フィルタ、ウォーターセパレータ          | 漏れ、汚れ、目詰り、水      | ✓        |  |
|        |      | 30                                             | 调速機構リンク                    | 摩耗、損傷            | ✓        |  |
|        |      | 31                                             | 调速機 (無負荷回転数)               | 製造者の指定範囲内か       | ✓        |  |
| 32     |      | 噴射ポンプ、ノズル                                      | 漏れ、性能                      | ✓                |          |  |

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 ×……交換 T……増締 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給