

可搬形発電機 定期点検記録表

3年間保存

○印検査項目は月例点検

(月例点検・年次点検)

周波数及び出力		60 Hz 25 kVA	管 理 番 号	A9-101		所有者住所 氏名又は名称 沖縄県中頭郡中城村字久保291番地 町田機工株式会社 代表取締役 町田 康二
発電機型式		DCA25LSK	検 査 年 月 日	6年2月26日		
製 造 年 月		年 月	点検済証票 No.	002827		
製 造 番 号		5776569	証票発行年月日	年 月 日		
エンジン型式		V2403-K3A	検査者資格証番号	11273		検査実施場所 C、シエ77
アワメータ		2342 hr	検 査 者 氏 名	山田 豊		
区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検 査	補修等の措置内容	
発 電 機 装 置	①	発電機ロータ・ステータ	内部エアーク吹き、清掃、コイル変色	✓		
	2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓		
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、精度、緩み	✓		
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓		
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	✓		
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓		
	7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓		
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓		
電 装 及 び 外 装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓		
	外 被 等	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓	
		11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓	
		12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓	
	始動装置	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓	
	非常停止装置	⑭	冷却水温、水量レベル、油圧、油温レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	✓	
機 器 類	15	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、精度、漏れ、損傷	✓		
エ ン ジ ン	本 体	16	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	✓	
		⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	✓	
		⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	✓	
		19	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	—	
		⑳	エアエレメント	損傷、汚損、変形	C	
	潤滑装置	21	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、(汚れ) 緩み	X	
		㉒	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、(汚れ) 硬化	X	
	冷 却 装 置	㉓	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	✓	
		㉔	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	✓	
		㉕	ウォータポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	✓	
		㉖	ファンベルト、Vブーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	✓	
		27	ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷	✓	
	燃 料 装 置	㉗	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	✓	
		㉘	燃料フィルタ、ウォータセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	✓	
		30	調速機構リンク	摩耗、損傷	✓	
		31	調速機 (無負荷回転数)	製造者の指定範囲内か	✓	
		32	噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能	✓	

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増補 OH.....オーバーホール C.....清掃 L.....給給