

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存 ○印検査項目は月例点検

|         |             |                                                |                            |                    |                                                      |  |
|---------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--|
| 周波数及び出力 | 60Hz 25 kVA | 管理番号                                           | A9-120                     | 所有者住所<br>氏名又は名称    | 沖縄県中頭郡中城村字久場1991番地<br><b>町田機工株式会社</b><br>代表取締役 町田 崇才 |  |
| 発電機型式   | DCA-25LSK   | 検査年月日                                          | R6年4月12日                   |                    |                                                      |  |
| 製造年月    | 年 月         | 点検済証票No                                        | 002938                     |                    |                                                      |  |
| 製造番号    | 5780915     | 証票発行年月日                                        | 年 月 日                      |                    |                                                      |  |
| エンジン型式  | V2403-K3A   | 検査者資格証番号                                       | 8410                       | 検査実施場所             | 安謝                                                   |  |
| アワメータ   | 6592 hr     | 検査者氏名                                          | 平川善太郎                      |                    |                                                      |  |
| 区分      | No.         | 検査項目                                           | 検査内容                       | 検査                 | 補修等の措置内容                                             |  |
| 発電機本体   | ①           | 発電機ロータ・ステータ                                    | 内部エア吹き、清掃、コイル変色            | ✓                  |                                                      |  |
|         | 2           | 取付ボルト、防振ゴム                                     | 緩み、損傷、変形                   | ✓                  |                                                      |  |
|         | ③           | 電圧計、電流計、周波数計                                   | 損傷、指度、緩み                   | ✓                  |                                                      |  |
|         | ④           | 電圧調整器                                          | 損傷、作動、発熱、端子の緩み             | ✓                  |                                                      |  |
|         | ⑤           | 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)                               | MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)      | ✓                  |                                                      |  |
|         | ⑥           | MCB、出力端子                                       | 動作、端子の緩み                   | ✓                  |                                                      |  |
|         | 7           | 表示灯、計器盤灯、他                                     | 損傷、点灯、緩み                   | ✓                  |                                                      |  |
|         | ⑧           | 漏電ブレーカ、リレー                                     | 作動、緩み                      | ✓                  |                                                      |  |
| 電装及び外装  | ⑨           | バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計                           | 液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態        | ✓                  |                                                      |  |
|         | 10          | 外郭 (排気消音器を含む)                                  | 損傷、塗装、変形、緩み                | ✓                  |                                                      |  |
|         | 11          | 吊り上げ機構                                         | 摩耗、亀裂、変形、緩み                | ✓                  |                                                      |  |
|         | 12          | 共通台板                                           | 変形、亀裂、汚れ                   | ✓                  |                                                      |  |
|         | ⑬           | セルモータ、リレー                                      | 作動、損傷、端子の緩み                | ✓                  |                                                      |  |
|         | ⑭           | 冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド | 作動、断線、緩み<br>モニタ装置確認の際合せて行う | ✓                  |                                                      |  |
| 機器類     | 15          | 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計                            | 作動、指度、漏れ、損傷                | ✓                  |                                                      |  |
| エンジン    | 本体          | 16                                             | 運転、回転状態                    | 始動性、排気色、異音、振動、回転速度 | ✓                                                    |  |
|         |             | ⑰                                              | エンジン本体、ボルト、ナット             | 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落  | ✓                                                    |  |
|         |             | ⑱                                              | ヘッド及びガスケット                 | 緩み、漏れ、亀裂           | ✓                                                    |  |
|         |             | 19                                             | 過給機等吸排気装置                  | 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂 | —                                                    |  |
|         |             | ⑳                                              | エアエレメント                    | 損傷、汚れ、変形           | ✓                                                    |  |
|         | 潤滑装置        | 21                                             | オイル、オイルパン                  | 変形、漏れ、油量、汚れ、緩み     | ✓                                                    |  |
|         |             | ㉒                                              | オイルフィルタ                    | 漏れ、目詰り、汚れ、硬化       | ✓                                                    |  |
|         | 冷却装置        | ㉓                                              | ラジエータ、冷却水                  | 水量、漏れ、目詰り、装着具合     | ✓                                                    |  |
|         |             | ㉔                                              | 各ゴムホース、バンド                 | 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落    | ✓                                                    |  |
|         |             | ㉕                                              | ウォータポンプ                    | 漏れ、作動、損傷、亀裂        | ✓                                                    |  |
|         |             | ㉖                                              | ファンベルト、Vプーリ                | 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷  | ✓                                                    |  |
|         |             | 27                                             | ファンプレート、取付部                | がた (シフト部含む)、緩み、損傷  | ✓                                                    |  |
|         | 燃料装置        | ㉗                                              | 燃料タンク、配管                   | 変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ   | ✓                                                    |  |
|         |             | ㉘                                              | 燃料フィルタ、ウォータセパレータ           | 漏れ、汚れ、目詰り、水        | ✓                                                    |  |
|         |             | 30                                             | 调速機構リンク                    | 摩耗、損傷              | ✓                                                    |  |
|         |             | 31                                             | 调速機 (無負荷回転数)               | 製造者の指定範囲内か         | ✓                                                    |  |
|         |             | 32                                             | 噴射ポンプ、ノズル                  | 漏れ、性能              | ✓                                                    |  |

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 ×……交換 T……増締 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給