

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 25 kVA	管理番号	AC-014	所有者住所 氏名又は名称	町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗彦		
発電機型式	DA25USIE	検査年月日	7年2月4日				
製造年月	年 月	点検済証票No.	062439				
製造番号	3893195	証票発行年月日	年 月 日				
エンジン型式	BV-4LE2	検査者資格証番号	11273	検査実施場所	エカ(堂)		
アワメータ	3135 hr	検査者氏名	山田 豊				
区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検査	修修等の措置内容		
発 電 機 装 置	本 体	① 発電機ロータ・ステータ	内部エア吹き、清掃、オイル変色	✓			
		2 取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓			
		③ 電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	✓			
		④ 電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓			
		⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	✓			
		⑥ MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓			
		7 表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓			
		⑧ 漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓			
電 装 及 び 外 装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓			
	外 被 等	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓		
		11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓		
		12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓		
	始動装置	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓		
	非常停止装置	⑭	冷却水温、水量レベル、油圧、油盤レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	✓		
機器類	15	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	✓			
エ ン ジ ン	本 体	16	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	✓		
		⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	✓		
		⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	✓		
		19	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	—		
		⑳	エアエレメント	損傷、(汚れ)、変形	C		
	潤滑装置	21	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	✓		
		㉑	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	✓		
	冷却装置	㉒	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	✓		
		㉓	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	✓		
		㉔	ウォーターポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	✓		
		㉕	ファンベルト、Vプーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	✓		
	燃 料 装 置	27	ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷	✓		
		燃料装置	㉖	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	✓	
			㉗	燃料フィルタ、ウォーターセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	✓	
			30	潤滑機構リンク	摩耗、損傷	✓	
			31	潤滑機 (無負荷回転致)	製造者の指定範囲内か	✓	
			32	噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能	✓	

(検査) V.....異常なし A.....同定 △.....修理 X.....交換 T.....増補 O.H.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給