

可搬形発電機 定期点検記録表

3年間保存

○印検査項目は月例点検

(月例点検・年次点検)

|                    |                        |                                                  |                            |                 |                         |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 周波数及び出力            | 60 Hz 25 kVA           | 管理番号                                             | AF-087                     | 所有者住所<br>氏名又は名称 | 町田機工株式会社<br>代表取締役 町田 宗一 |
| 発電機型式              | BGM250MK-P             | 検査年月日                                            | R6年11月29日                  |                 |                         |
| 製造年月               | 年 月                    | 点検済証票No.                                         | 003380                     |                 |                         |
| 製造番号               | 3961863                | 証票発行年月日                                          | 年 月 日                      |                 |                         |
| エンジン型式             | V2603-K7A              | 検査者資格証番号                                         | 10971                      | 検査実施場所          | ジャングリア                  |
| アワメータ              | 3561 hr                | 検査者氏名                                            | 山内 三郎                      |                 |                         |
| 区分                 | No.                    | 検査項目                                             | 検査内容                       | 検査              | 補修等の措置内容                |
| 発電機装置              | 本体                     | ① 発電機ロータ・ステータ                                    | 内部エア吹き、清掃、コイル変色            | ✓               |                         |
|                    |                        | 2 取付ボルト、防振ゴム                                     | 緩み、損傷、変形                   | ✓               |                         |
|                    |                        | ③ 電圧計、電流計、周波数計                                   | 損傷、指差、緩み                   | ✓               |                         |
|                    |                        | ④ 電圧調整器                                          | 損傷、作動、発熱、端子の緩み             | ✓               |                         |
|                    |                        | ⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)                               | MΩ 500Vメガーにて (1MΩ以上)       | ✓               |                         |
|                    |                        | ⑥ MCB、出力端子                                       | 動作、端子の緩み                   | ✓               |                         |
|                    |                        | 7 表示灯、計器盤灯、他                                     | 損傷、点灯、緩み                   | ✓               |                         |
|                    |                        | ⑧ 漏電ブレーカ、リレー                                     | 作動、緩み                      | ✓               |                         |
| 電装及び外装             | バッテリー充電装置              | ⑨ バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計                           | 液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態        | ✓               |                         |
|                    | 外被等                    | 10 外郭 (排気消音器を含む)                                 | 損傷、塗装、変形、緩み                | ✓               |                         |
|                    |                        | 11 吊り上げ機構                                        | 摩耗、亀裂、変形、緩み                | ✓               |                         |
|                    | 始動装置                   | 12 共通台板                                          | 変形、亀裂、汚れ                   | ✓               |                         |
|                    |                        | ⑬ セルモータ、リレー                                      | 作動、損傷、端子の緩み                | ✓               |                         |
|                    | 非常停止装置                 | ⑭ 冷却水温、水量レベル、油圧、油温レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド | 作動、断線、緩み<br>モニタ装置確認の際合せて行う | ✓               |                         |
| 機器類                | 15 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計 | 作動、指差、漏れ、損傷                                      | ✓                          |                 |                         |
| エンジン               | 本体                     | 16 運転、回転状態                                       | 始動性、排気色、異音、振動、回転速度         | ✓               |                         |
|                    |                        | ⑰ エンジン本体、ボルト、ナット                                 | 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱着          | ✓               |                         |
|                    |                        | ⑱ ヘッド及びガスケット                                     | 緩み、漏れ、亀裂                   | ✓               |                         |
|                    |                        | 19 過給機等吸排気装置                                     | 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂         | ✓               |                         |
|                    |                        | ⑳ エアエレメント                                        | 損傷、汚れ、変形                   | ✓               |                         |
|                    | 潤滑装置                   | 21 オイル、オイルパン                                     | 変形、漏れ、油量、汚れ、緩み             | ✓               |                         |
|                    |                        | ㉑ オイルフィルタ                                        | 漏れ、目詰り、汚れ、硬化               | ✓               |                         |
|                    | 冷却装置                   | ㉒ ラジエータ、冷却水                                      | 水量、漏れ、目詰り、装置具合             | ✓               |                         |
|                    |                        | ㉓ 各ゴムホース、バンド                                     | 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落            | ✓               |                         |
|                    |                        | ㉔ ウォータポンプ                                        | 漏れ、作動、損傷、亀裂                | ✓               |                         |
|                    |                        | ㉕ ファンベルト、Vブーリ                                    | 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷          | ✓               |                         |
|                    | 燃料装置                   | 27 ファンプレート、取付部                                   | がた (シフト部含む)、緩み、損傷          | ✓               |                         |
| ㉖ 燃料タンク、配管         |                        | 変形、緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ                                | ✓                          |                 |                         |
| ㉗ 燃料フィルタ、ウォータセパレータ |                        | 漏れ、汚れ、目詰り、水                                      | ✓                          |                 |                         |
| 30 潤滑機リンク          |                        | 摩耗、損傷                                            | ✓                          |                 |                         |
| 31 潤滑機 (無負荷回転時)    |                        | 製造者の指定範囲内か                                       | ✓                          |                 |                         |
|                    | 32 噴射ポンプ、ノズル           | 漏れ、性能                                            | ✓                          |                 |                         |

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増補 O.H.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給