

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 15 kVA	管 理 番 号	AG-069	所有者住所 氏名又は名称	中絶県中頭郡中城村字久場1991番地 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗才 印
発電機型式	DCA15ESC	検 査 年 月 日	H25年5月2日		
製 造 年 月	年 月	点 検 済 証 票 No.	31231		
製 造 番 号	3797028	証票発行年月日	年 月 日	検査実施場所	町田機工(株) 宜野湾(営)
エンジン型式	D1703-KB	検査者資格証番号	10971		
アワメータ	253.5 hr	検 査 者 氏 名	J.内 亮 (印)		

区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検査	補修等の措置内容		
発 電 装 置	本 体	① 発電機ロータ・ステータ	内部エア吹き、清掃、コイル変色	✓			
		② 取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓			
		③ 電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	✓			
		④ 電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓			
		⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	✓			
		⑥ MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓			
		⑦ 表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓			
		⑧ 漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓			
電 装 及 び 外 装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓			
	外 被 等	⑩	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓		
		⑪	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓		
		⑫	共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓		
	⑬	始動装置	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓		
	⑭	非常停止装置	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	✓		
⑮	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	✓			
エ ン ジ ン	本 体	⑯	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	✓		
		⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	✓		
		⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	✓		
		⑲	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	✓		
		⑳	エアエレメント	損傷、汚れ、変形	✓		
		㉑	潤滑装置	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	✓	
	潤滑装置	㉒	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	✓		
		冷却装置	㉓	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	✓	
			㉔	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	✓	
			㉕	ウォーターポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	✓	
	㉖		ファンベルト、Vプーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	✓		
	燃 料 装 置	㉗	ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷	✓		
		㉘	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	✓		
		㉙	燃料フィルタ、ウォーターセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	✓		
㉚		調速機構リンク	摩耗、損傷	✓			
㉛		調速機 (無負荷回転数)	製造者の指定範囲内か	✓			
㉜		噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能	✓			

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 ×……交換 T……増補 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給