

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存 ○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 25 kVA	管理番号	AH-308	所有者住所 氏名又は名称	町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗平
発電機型式	DcA25SPK	検査年月日	22年9月1日		
製造年月	年 月	点検済証票No.	1751 17512		
製造番号	3741702	証票発行年月日	年 月 日		
エンジン型式	V2203-KB	検査者資格証番号	11273	検査実施場所	マダマテノ(有)
アワメータ	4554 hr	検査者氏名	山田 豊田		
区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検査	補修等の措置内容
発 電 機 装 置	本 体	① 発電機ロータ・ステータ	内部エ ン 吹き、清掃、コイル ハ 変色	✓	
		② 取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓	
		③ 電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、線 ミ	✓	
		④ 電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子 ハ 緩み	✓	
		⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MO 500V メガー ハ て (1MΩ以上)	✓	
		⑥ MCB、出力端子	動作、端子 ハ 緩み	✓	
		⑦ 表示灯、計器盤灯、他	損傷、点 ハ 、線 ミ	✓	
		⑧ 漏電ブレーカ、リレー	作動、線 ミ	✓	
電 装 及 び 外 装	バッテリー 充電装置	⑨ バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付 ハ 状態	✓	
	外 被 等	⑩ 外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩 ミ	✓	
		⑪ 吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、線 ミ	✓	
		⑫ 共通台板	変形、亀裂、汚 ハ	✓	
	始動装置	⑬ セルモータ、リレー	作動、損傷、端子 ハ 緩み	✓	
	非常停止 装 置	⑭ 冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、 漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩 ミ モニタ装置確認の際合せて行う	✓	
機器類	⑮ 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	✓		
エ ン ジ ン	本 体	⑯ 運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	✓	
		⑰ エンジン本体、ボルト、ナット	漏 ハ 、亀裂、損傷、変形、緩 ミ 、脱落	✓	
		⑱ ヘッド及びガスケット	緩 ミ 、漏 ハ 、亀裂	✓	
		⑲ 過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	—	
		⑳ エアエレメント	損傷、汚 ハ 、変形	C	
	潤滑装置	㉑ オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚 ハ 、線 ミ	✓	
		㉒ オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚 ハ 、硬化	✓	
	冷却装置	㉓ ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着 ハ 具合	✓	
		㉔ 各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み ハ 脱落	✓	
		㉕ ウォータポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	✓	
		㉖ ファンベルト、Vプーリ	張り、摩耗、伸び、老 ハ 、変形、損傷	✓	
	燃料装置	㉗ ファンプレート、取付部	か ハ (シフ ハ 部含む)、緩 ミ 、損傷	✓	
		㉘ 燃料タンク、配管	変形 ハ 緩み、漏れ、ドレン ハ 状態、汚 ハ	✓	
		㉙ 燃料フィルタ、ウォータセパレータ	漏 ハ 、汚 ハ 、目詰り、 ハ	✓	
㉚ 調速機構リンク		摩耗、損傷	✓		
㉛ 調速機 (無負荷回転数)		製造者の指定範囲内か	✓		
㉜ 噴射ポンプ、ノズル		漏 ハ 、性能	✓		

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 ×……交換 T……増締 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給