可搬形発電機 **定 期 点 検 記 録 表**

（月例点検・年次点検）

3年間保存　○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 25 kVA	管理番号	AH-337	所有者住所 氏名又は名称	沖縄県中頭郡中城村字久場 [illegible]番地 町田機工株式会社 代表取締役 町田 [illegible]
発電機型式	DCA-25SPK	検査年月日	H23 年 1 月 6 日		
製造年月	年 月	点検済証票No.	25917		
製造番号	3762310	証票発行年月日	年 月 日		
エンジン型式	V2203	検査者資格証番号	8769	検査実施場所	マナダテクノ工場内
アワメータ	6037 hr	検査者氏名	伊芸康寿		

区分		No.	検査項目	検査内容	検査	補修等の措置内容
発電装置	本体	①	発電機ロータ・ステータ	内部エアー吹き、清掃、オイル変色	V	
		2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	V	
		③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	V	
		④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	V	
		⑤	絶縁抵抗の測定（MCBはON）	MΩ 500V メガーにて（1MΩ以上）	V	
		⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	V	
		7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	V	
		⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	V	
電装及び外装	バッテリ充電装置	⑨	バッテリ、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	V	
	外被等	10	外郭（排気消音器を含む）	損傷、塗装、変形、緩み	V	
		11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	V	
		12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	V	
	始動装置	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	V	
	非常停止装置	⑭	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	V	
	機器類	15	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	V	
エンジン	本体	16	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	V	
		⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	V	
		⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	V	
		19	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	—	
		⑳	エアーエレメント	損傷、汚れ、変形	V	
	潤滑装置	21	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	V	
		㉒	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	V	
	冷却装置	㉓	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	V	
		㉔	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	V	
		㉕	ウォータポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	V	
		㉖	ファンベルト、Vプーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	V	
		27	ファンプレート、取付部	がた（シフト部含む）、緩み、損傷	V	
	燃料装置	㉘	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	V	
		㉙	燃料フィルタ、ウォータセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	V	
		30	調速機構リンク	摩耗、損傷	V	
		31	調速機（無負荷回転数）	製造者の指定範囲内か	V	
		32	噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能	V	

（検査）V……異常なし　A……調整　△……修理　×……交換　T……増締　OH……オーバーホール　C……清掃　L……補給