

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 25 kVA	管 理 番 号	AH-384	所有者住所 氏名又は名称 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗太 印式押
発電機型式	DCA-25ESK	検 査 年 月 日	H27年5月7日	
製 造 年 月	年 月	点検済証票No.	041732	
製 造 番 号	3828404	証票発行年月日	年 月 日	
エンジン型式	V2203-KB	検査者資格証番号	10971	検査実施場所
アワメータ	6172 hr	検 査 者 氏 名	山内 志保	
		マナダテクノ		

区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検査	補修等の措置内容	
発 電 装 置	①	発電機ロータ・ステータ	内部エアーク吹き、清掃、コイル変色	／		
	2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	／		
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	／		
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	／		
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500Vメガーにて (1MΩ以上)	／		
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	／		
	7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	／		
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	／		
電 装 及 び 外 装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	L	補給	
	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	／		
	11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	／		
	12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	／		
	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	／		
	⑭	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	／		
15	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	／		
エ ン ジ ン	16	本体	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	／	
	⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	／		
	⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	／		
	19	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	／		
	⑳	エアエレメント	損傷、汚れ、変形	C	清掃	
	21	潤滑装置	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	X	交換
	㉑	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	X	交換	
	㉒	冷却装置	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	／	
	㉓	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	／		
	㉔	ウォーターポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	／		
	㉕	ファンベルト、Vプーリ	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	A	調整	
	27	ファンプレート、取付部	がた(シフト部含む)、緩み、損傷	／		
燃 料 装 置	㉖	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	／		
	㉗	燃料フィルタ、ウォーターセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	X	交換	
	30	調速機構リンク	摩耗、損傷	／		
	31	調速機 (無負荷回転数)	製造者の指定範囲内か	／		
	32	噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能	／		

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 X……交換 T……増締 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給