

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 60 kVA	管 理 番 号	AM-006	所有者住所 氏名又は名称	沖縄県中頭郡中城村字久保1番地 町田機工株式会社 代表取締役 町田 康一	
発電機型式	DC A60USIE	検査年月日	5年7月7日			
製造年月	年 月	点検済証票No.	055827			
製造番号	3890973	証票発行年月日	年 月 日			
エンジン型式	BJ-45J/X	検査者資格証番号	11273	検査実施場所	町田機工大里(営)	
アワメータ	3251 hr	検査者氏名	山田 豊			
区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検査	補修等の措置内容	
発 電 機 装 置	本 体	① 発電機ロータ・ステータ	内部エアークリーニング、清掃、コイル変色	✓		
		② 取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓		
		③ 電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	✓		
		④ 電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓		
		⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	✓		
		⑥ MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓		
		⑦ 表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓		
		⑧ 漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓		
電 装 及 び 外 装	⑨ バッテリ充電装置	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓			
	外 被 等	⑩ 外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓		
		⑪ 吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓		
		⑫ 共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓		
	⑬ 始動装置	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓		
	⑭ 非常停止装置	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	✓		
	⑮ 機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	✓		
エ ン ジ ン	本 体	⑯ 運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	✓		
		⑰ エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	✓		
		⑱ ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	✓		
		⑲ 過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	✓		
		⑳ エアエレメント	損傷、汚れ、変形	C		
	潤滑装置	㉑ オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	✓		
		㉒ オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	✓		
	冷却装置	㉓ ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	✓		
		㉔ 各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	✓		
		㉕ ウォータポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	✓		
		㉖ ファンベルト、Vブーリー	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	✓		
	燃料装置	㉗ ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷	✓		
		㉘ 燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	✓		
			㉙ 燃料フィルタ、ウォータセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	✓	
			㉚ 開速機構リンク	摩耗、損傷	✓	
㉛ 開速機 (無負荷回転数)			製造者の指定範囲内か	✓		
㉜ 噴射ポンプ、ノズル			漏れ、性能	✓		

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増締 OH.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給