

**可搬形発電機 定期点検記録表**

3年間保存

○印検査項目は月例点検

(月例点検・年次点検)

|                |              |                                                  |                            |                 |                         |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 周波数及び出力        | 60 Hz 25 kVA | 管理番号                                             | AA-019                     | 所有者住所<br>氏名又は名称 | 町田機工株式会社<br>代表取締役 町田 崇徳 |
| 発電機型式          | DCA25LSKE    | 検査年月日                                            | 7年7月26日                    |                 |                         |
| 製造年月           | 年 月          | 点検済証票No.                                         | 062746                     |                 |                         |
| 製造番号           | 3940196      | 鑑察発行年月日                                          | 年 月 日                      |                 |                         |
| エンジン型式         | V2403-K3A    | 検査資格証番号                                          | 11273                      | 検査実施場所          | 石川 (堂)                  |
| アワメータ          | 1766 hr      | 検査者氏名                                            | 山田 豊                       |                 |                         |
| 区分             | No.          | 検査項目                                             | 検査内容                       | 検査              | 補修等の措置内容                |
| 発電装置           | 本体           | ① 発電機ロータ・ステータ                                    | 内部エア吹き、清掃、コイル変色            | ✓               |                         |
|                |              | ② 取付ボルト、防振ゴム                                     | 緩み、損傷、変形                   | ✓               |                         |
|                |              | ③ 電圧計、電流計、周波数計                                   | 損傷、指度、緩み                   | ✓               |                         |
|                |              | ④ 電圧調整器                                          | 損傷、作動、調整、端子の緩み             | ✓               |                         |
|                |              | ⑤ 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)                               | MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)      | ✓               |                         |
|                |              | ⑥ MCB、出力端子                                       | 動作、端子の緩み                   | ✓               |                         |
|                |              | ⑦ 表示灯、計器盤灯、他                                     | 損傷、点灯、緩み                   | ✓               |                         |
|                |              | ⑧ 漏電ブレーカ、リレー                                     | 作動、緩み                      | ✓               |                         |
| 電装及び外装         | バッテリー充電装置    | ⑨ バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計                           | 液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態        | ✓               |                         |
|                | 外被等          | ⑩ 外郭 (排気消音器を含む)                                  | 損傷、塗装、変形、緩み                | ✓               |                         |
|                |              | ⑪ 吊り上げ機構                                         | 腐蝕、亀裂、変形、緩み                | ✓               |                         |
|                |              | ⑫ 共通台板                                           | 変形、亀裂、汚れ                   | ✓               |                         |
|                | 始動装置         | ⑬ セルモータ、リレー                                      | 作動、損傷、端子の緩み                | ✓               |                         |
|                | 非常停止装置       | ⑭ 冷却水温、水量レベル、油圧、油温レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド | 作動、調整、緩み<br>モニタ装置確認の際合せて行う | ✓               |                         |
|                | 機器類          | ⑮ 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計                            | 作動、指度、漏れ、損傷                | ✓               |                         |
| エンジン           | 本体           | ⑯ 回転、回転状態                                        | 始動性、排気色、異音、振動、回転速度         | ✓               |                         |
|                |              | ⑰ エンジン本体、ボルト、ナット                                 | 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落          | ✓               |                         |
|                |              | ⑱ ヘッド及びガスケット                                     | 緩み、漏れ、亀裂                   | ✓               |                         |
|                |              | ⑲ 過給機等吸排気装置                                      | 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂         | ✓               |                         |
|                |              | ⑳ エアエレメント                                        | 損傷、汚れ、変形                   | ✓               |                         |
|                | 潤滑装置         | ㉑ オイル、オイルパン                                      | 変形、漏れ、油位、汚れ、緩み             | ✓               |                         |
|                |              | ㉒ オイルフィルタ                                        | 漏れ、目詰り、汚れ、硬化               | ✓               |                         |
|                | 冷却装置         | ㉓ ラジエータ、冷却水                                      | 水盤、漏れ、目詰り、装着具合             | ✓               |                         |
|                |              | ㉔ 各ゴムホース、バンド                                     | 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落            | ✓               |                         |
|                |              | ㉕ ウォータポンプ                                        | 漏れ、作動、損傷、亀裂                | ✓               |                         |
|                |              | ㉖ ファンベルト、Vプーリ                                    | 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷          | ✓               |                         |
|                | 燃料装置         | ㉗ ファンプレート、取付部                                    | がた (シフト部含む)、緩み、損傷          | ✓               |                         |
|                |              | ㉘ 燃料タンク、配管                                       | 変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ           | ✓               |                         |
|                |              | ㉙ 燃料フィルタ、ウォータセパレータ                               | 漏れ、汚れ、目詰り、水                | ✓               |                         |
|                |              | ㉚ 潤滑油格リンク                                        | 摩耗、損傷                      | ✓               |                         |
| ㉛ 潤滑機 (無負荷回転機) |              | 製造者の指定箇所内か                                       | ✓                          |                 |                         |
| ㉜ 冷却ポンプ、ノズル    |              | 漏れ、性能                                            | ✓                          |                 |                         |

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増設 ○H.....オーバーホール C.....清掃 L.....点検