

可搬形発電機 定期点検記録表

3年間保存

○印検査項目は月例点検

(月例点検・年次点検)

周波数及び出力		60 Hz / 100 kVA		管 理 番 号		AR-112		所有者住所氏名又は名称 町田機工株式会社 代表取締役 町田 崇徳			
発電機型式		DCA100LPI		検査年月日		R7年7月24日					
製造年月		年 月		点検済証票No		062765					
製造番号		3912290		証票発行年月日		年 月 日					
エンジン型式		B2-4Hk1X		検査資格証番号		10971		検査実施場所			
アワメータ		4479 hr		検査者氏名		シロネ					
区 分		No.		検 査 項 目		検 査 内 容		検査		補修等の措置内容	
発 電 装 置	本 体	①		発電機ロータ・ステータ		内部エアーク吹き、清掃、コイル変色		✓			
		2		取付ボルト、防振ゴム		緩み、損傷、変形		✓			
		③		電圧計、電流計、周波数計		損傷、指度、緩み		✓			
		④		電圧調整器		損傷、作動、発熱、端子の緩み		✓			
		⑤		絶縁抵抗の測定 (MCBはON)		MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)		✓			
		⑥		MCB、出力端子		動作、端子の緩み		✓			
		7		表示灯、計器盤灯、他		損傷、点灯、緩み		✓			
		⑧		漏電ブレーカ、リレー		作動、緩み		✓			
電 装 及 び 外 装	パ タ リ 充 電 装 置	⑨		バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計		液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態		✓			
		10		外郭 (排気消音器を含む)		損傷、塗装、変形、緩み		✓			
		11		吊り上げ機構		摩耗、亀裂、変形、緩み		✓			
	外 被 等	12		共通台板		変形、亀裂、汚れ		✓			
		13		セルモータ、リレー		作動、損傷、端子の緩み		✓			
	非 常 停 止 装 置	⑩		冷却水温、水量レベル、油圧、油温レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド		作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う		✓			
機 器 類	15		回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計		作動、指度、漏れ、損傷		✓				
エ ン ジ ン	本 体	16		回転、回転状態		始動性、排気色、異音、振動、回転速度		✓			
		⑪		エンジン本体、ボルト、ナット		漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落		✓			
		⑫		ヘッド及びガスケット		緩み、漏れ、亀裂		✓			
		19		過給機等吸排気装置		作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂		✓			
		⑭		エアエレメント		損傷、汚れ、変形		✓			
	潤 滑 装 置	21		オイル、オイルパン		変形、漏れ、油質、汚れ、緩み		✓			
		⑮		オイルフィルタ		漏れ、目詰り、汚れ、硬化		✓			
	冷 却 装 置	⑯		ラジエータ、冷却水		水量、漏れ、目詰り、装着具合		✓			
		⑰		各ゴムホース、バンド		漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落		✓			
		⑱		ウォータポンプ		漏れ、作動、損傷、亀裂		✓			
		26		ファンベルト、Vプーリ		張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷		✓			
		27		ファンプレート、取付部		がた (シフト部含む)、緩み、損傷		✓			
	燃 料 装 置	⑲		燃料タンク、配管		変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ		✓			
		⑳		燃料フィルタ、ウォータセパレータ		漏れ、汚れ、目詰り、水		✓			
		30		潤滑機構リンク		摩耗、損傷		✓			
		31		潤滑機 (無負荷回転機)		製造者の指定範囲内か		✓			
32		燃料ポンプ、ノズル		漏れ、性能		✓					

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増設 ⑤.....オーバーホール C.....清掃 L.....給油