

# 可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存

○印検査項目は月例点検

| 周波数及び出力 | 60Hz 150 kVA  | 管理番号                                           | AU-110                      | 所有者住所<br>氏名又は名称<br>沖縄県中頭郡中城村字久場1991番地<br><b>町田機工株式会社</b><br>代表取締役 町田 崇 |          |  |
|---------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 発電機型式   | DCA150LSK     | 検査年月日                                          | R7年7月24日                    |                                                                        |          |  |
| 製造年月    | 年 月           | 点検済証票№                                         | 062701                      |                                                                        |          |  |
| 製造番号    | 3928938       | 証票発行年月日                                        | 年 月 日                       |                                                                        |          |  |
| エンジン型式  | SAA6D107E-1-L | 検査者資格証番号                                       | 8410                        | 検査実施場所<br>大里                                                           |          |  |
| アフメータ   | 4730 hr       | 検査者氏名                                          | 平川善太郎                       |                                                                        |          |  |
| 区分      | No.           | 検査項目                                           | 検査内容                        | 検査                                                                     | 補修等の措置内容 |  |
| 発電機本体   | ①             | 発電機ロータ・ステータ                                    | 内部エアーク吹き、清掃、コイル変色           | ✓                                                                      |          |  |
|         | 2             | 取付ボルト、防振ゴム                                     | 緩み、損傷、変形                    | ✓                                                                      |          |  |
|         | ③             | 電圧計、電流計、周波数計                                   | 損傷、指度、緩み                    | ✓                                                                      |          |  |
|         | ④             | 電圧調整器                                          | 損傷、作動、発熱、端子の緩み              | ✓                                                                      |          |  |
|         | ⑤             | 絶縁抵抗の測定 (MCBはON)                               | MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)       | ✓                                                                      |          |  |
|         | ⑥             | MCB、出力端子                                       | 動作、端子の緩み                    | ✓                                                                      |          |  |
|         | 7             | 表示灯、計器盤灯、他                                     | 損傷、点灯、緩み                    | ✓                                                                      |          |  |
|         | ⑧             | 漏電ブレーカ、リレー                                     | 作動、緩み                       | ✓                                                                      |          |  |
| 電装及び外装  | ⑨             | バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計                           | 液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態         | ✓                                                                      |          |  |
|         | 10            | 外郭 (排気消音器を含む)                                  | 損傷、塗装、変形、緩み                 | ✓                                                                      |          |  |
|         | 11            | 吊り上げ機構                                         | 摩耗、亀裂、変形、緩み                 | ✓                                                                      |          |  |
|         | 12            | 共通台板                                           | 変形、亀裂、汚れ                    | ✓                                                                      |          |  |
|         | ⑬             | セルモータ、リレー                                      | 作動、損傷、端子の緩み                 | ✓                                                                      |          |  |
|         | ⑭             | 冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド | 作動、断線、緩み<br>モニタ装置確認の際合わせて行う | ✓                                                                      |          |  |
| 機器類     | 15            | 回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計                            | 作動、指度、漏れ、損傷                 | ✓                                                                      |          |  |
| エンジン    | 本体            | 16                                             | 運転、回転状態                     | 始動性、排気色、異音、振動、回転速度                                                     | ✓        |  |
|         |               | ⑰                                              | エンジン本体、ボルト、ナット              | 漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落                                                      | ✓        |  |
|         |               | ⑱                                              | ヘッド及びガスケット                  | 緩み、漏れ、亀裂                                                               | ✓        |  |
|         |               | 19                                             | 過給機等吸排気装置                   | 作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂                                                     | ✓        |  |
|         |               | ⑳                                              | エアエレメント                     | 損傷、汚れ、変形                                                               | ✓        |  |
|         | 潤滑装置          | 21                                             | オイル、オイルパン                   | 変形、漏れ、油量、汚れ、緩み                                                         | ✓        |  |
|         |               | ㉑                                              | オイルフィルタ                     | 漏れ、目詰り、汚れ、硬化                                                           | ✓        |  |
|         | 冷却装置          | ㉒                                              | ラジエータ、冷却水                   | 水量、漏れ、目詰り、装着具合                                                         | ✓        |  |
|         |               | ㉓                                              | 各ゴムホース、バンド                  | 漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落                                                        | ✓        |  |
|         |               | ㉔                                              | ウォーターポンプ                    | 漏れ、作動、損傷、亀裂                                                            | ✓        |  |
|         |               | ㉕                                              | ファンベルト、Vプーリ                 | 張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷                                                      | ✓        |  |
|         |               | 27                                             | ファンプレート、取付部                 | がた (シフト部含む)、緩み、損傷                                                      | ✓        |  |
|         | 燃料装置          | ㉖                                              | 燃料タンク、配管                    | 変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ                                                       | ✓        |  |
|         |               | ㉗                                              | 燃料フィルタ、ウォーターセパレータ           | 漏れ、汚れ、目詰り、水                                                            | ✓        |  |
|         |               | 30                                             | 调速機構リンク                     | 摩耗、損傷                                                                  | ✓        |  |
|         |               | 31                                             | 调速機 (無負荷回転致)                | 製造者の指定範囲内か                                                             | ✓        |  |
|         |               | 32                                             | 噴射ポンプ、ノズル                   | 漏れ、性能                                                                  | ✓        |  |

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 X……交換 T……増締 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給