

巡回サービス実施報告書

お客様 控

4

(作成日 27 年 8 月 17 日)

点検チェックシート			
納入点検 (51・52・53・54・)			
項目	説明	項目	説明
取扱説明書等添付書類	有・無	日常及び定期点検整備の指導	済
付属工具	有・無	製品保証書の取扱い及び内容の説明	済
冷却水・オイルの量 (冬期は不凍液確認)	良・補	巡回サービスについての説明	済
水・オイル・燃料系統各部の漏れ	有・無	出張修理等についての説明	済
計器類指示及び運転状態の確認	良・調		
取扱指導致し及び取扱い注意事項の説明	済		
定期点検 (10・・・・)			
区分	項目	区分	項目
井通機	取扱指導致し及び取扱い注意事項の説明	コンプレッサー関係	コンプレッサー・オイル量、汚れ
	日常及び定期点検整備の指導		レシーバータンク内水、沈殿物の排出
	製品保証書の確認及び内容の説明		エアークリーナー・エレメント目詰
	デンヨーのサービス制度についての説明		油回収フィルター・点検
			エアークリーナー・エレメントの交換
発電機・溶接機関係	通電リレーの動作確認	エンジン関係	エンジン・オイル量 (冬期は不凍液確認)
	電気回路の端子部および接続部の点検		冷却水量 (冬期は不凍液確認)
	外切替スイッチ・調整器類の動作点検		水・オイル・燃料系統の漏れ
			Vベルトの張り、損傷状態
			パンチリ・エレメント・点検
ポンプ関係	冷却ファン動作	制御・機械・その他 (注)	各フィルター、エレメントの点検
	充電状態		排煙・排ガスの状態点検
	バッテリー液量		各部の給油状態
	液面センサー点検		自動アイドリング装置動作確認
			自動始動装置動作確認
場所作業車	張水弁・デイス・ク・シート	燃料タンク関係	スロウダウン装置動作確認
	排水弁・デイス・ク・シート		非常停止装置の動作確認
	クランポン・オイル・ス		自動・手動切替時の運転状態確認
	潤滑油・ポンプ・ローリー		計器類指示及び運転状態の確認
	各部ホース・圧力計		各配線接続部の点検
運転所	各動作の確認	燃料タンク関係	各ボルト・ナットの点検
	機器・ホースの油漏れ		燃料タンク内の水、沈殿物等排出
	バッテリーの電圧		燃料タンクの接続(取付)状態確認
	充電状態		異音・異常振動の有無確認
	安全装置の確認		エンジン・機械各部汚れ点検

エンジン型式	EX-35DS
エンジン番号	0025512
使用時間	0hr

備考	
----	--

型式	製造番号	
GAW-185ES2	5753255	
巡回サービス点検区分 (□欄にレ印を記入)		
☐ 51 納入点検 持込	☒ 52 納入点検 持込同時	
☐ 53 納入点検 持込外	☐ 54 納入点検 持込外同時	
☐ 10 定期点検	☐ 20 特別点検	
コードNo	所属コード	所属事業所名
771	134603	マチャダ建設
電話番号	電話番号	担当者
098-939-1240	098-878-2925	仲程良宏
巡回技術員名	責任者	印
おお客様の担当、サ	責任者	印
りです。ご利用のた	責任者	印
さい。	責任者	印

点検実施日	27 年 8 月 5 日
納入年月日	27 年 7 月 27 日
伝票No(Z)	3-08-058
〈お客様の業種分類〉	
該当する業種付番号を○で囲む	
1. 官公庁	7. 農林・水産
2. 土木・建設	8. 病院
3. 鉄工	9. 機械工業
4. 設備工事建築	10. 輸送機器
5. リース・レンタル	11. 運輸・商業
6. サービス・金融	12. 精密機器
30. その他	
伊藤忠建設株式会社様	

お客様名	電話番号	098-895-5803
会社名	町田機工(株)	様
住所	中城村字久場1991番地	
管理番号	B4-038	



デニョー株式会社

お客様へ お買上げ頂きました当社製品には下記①～④の保証書が同梱されています。①～④の保証書は製品納入時又は納入後20日以内に⑤の保証書は納入後3ヶ月経過後、保証期間内に1回となります。

① 最低点検サービスと②の出張修理サービス (有償) が含まれています。

③ 出張修理は有償となります。

④ 注意 故障発生時にはまず取扱説明書をご覧ください。保証書で故障内容を正確に説明の上、お客様の担当、サリです。ご利用のたさい。