C-407-1 (6)

(溶接機・発電機・コンプレッサー・ポンプ・高所作業車)

# 巡回サービス実施報告書

お客様　控　④

(作成日27年 8月17日)

当社の製品をお買いあげ、ご利用いただきありがとうございます。今後なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
出張修理および点検実施時の有償分については別途ご請求させていただきます。

技術で明日を築く
デンヨー株式会社

| 型式 | 製造番号 |
|---|---|
| GAW-185ES2 | 5 7 5 3 2 6 1 |

巡回サービス点検区分(□欄にレ印を記入)

- □ 51 納入点検 持込
- ☑ 52 納入点検 持込同時
- □ 53 納入点検 持込外
- □ 54 納入点検 持込外同時
- □ 10 定期点検
- □ 20 特別点検

## 点検チェックシート

### 納入点検 (51・52・53・54・ )

| 項目 | ○で囲む | 項目 | ○で囲む |
|---|---|---|---|
| 取扱説明書等添付書類 | 有・無 | 日常及び定期点検整備の指導 | 済 |
| 付属工具類 | 有・無 | 製品保証書の取扱い及び内容の説明 | 済 |
| 冷却水・オイルの量(冬期は不凍液確認) | 良・補 | 巡回サービスについての説明 | 済 |
| 水・オイル・燃料系統各部の漏れ | 有・無 | 出張修理等についての説明 | 済 |
| 計器類指示及び運転状態の確認 | 良・調 | | |
| 取扱指導及び取扱注意事項の説明 | 済 | | |

### 定期点検 (10・ ・ ・ )

| 区分 | 項目 | ○で囲む | 区分 | 項目 | ○で囲む |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通事項 | 取扱指導及び取扱注意事項の説明 | 済 | コンプレッサー関係 | コンプレッサーオイル量、汚れ | 良・補 |
| | 日常及び定期点検整備の指導 | 済 | | レシーバータンク内水、沈殿物の排出 | 済 |
| | 製品保証書の確認及び内容説明 | 済 | | エアークリーナエレメント目詰 | 掃・交 |
| | デンヨーのサービス制度についての説明 | 済 | | 油回収フィルターの点検 | 良・掃 |
| | | | | エアー及びオイル配管系統の弛み | 良・締 |
| | | | | 各レギュレーターの作動確認 | 良・調 |
| 発電機・溶接機関係 | 漏電リレーの動作確認 | 良・修 | | 保圧弁作動確認 | 良・調 |
| | 発電機軸受の点検 | 良・修 | | | |
| | 電気回路の端子部および結線部の点検 | 良・修 | | | |
| | 各切替器・スイッチ類・調整器類の動作点検 | 良・修 | エンジン関係 | エンジン・ガバナ・噴射ポンプ等のオイル量、汚れ点検 | 良・補・交 |
| | BDWタイプ 冷却ファン作動 | 良・修 | | 冷却水量(冬期は不凍液確認) | 良・補 |
| | BDWタイプ 充電状態 | 良・充 | | 水・オイル・燃料系統の漏れ | 有・無 |
| | BDWタイプ バッテリー液量 | 良・補 | | Vベルトの張り、損傷状態 | 良・調 |
| | BDWタイプ 液面センサー点検 | 良・交 | | バッテリー液量・充電状態 | 良・補 |
| | | | | 各フィルター、エレメント類点検 | 良・掃 |
| | | | | 排煙・排ガスの状態点検 | 良・修 |
| ポンプ関係 | 吸水弁・ディスク・シート | 良・交 | | 各部の給脂状態 | 良・補 |
| | 吐水弁・ディスク・シート | 良・交 | | | |
| | 摺動部オイル・グリース | 良・補 | | | |
| | クランクオイル | 良・補 | 制御・艤装・その他(共通) | 自動アイドリング装置作動確認 | 良・調 |
| | 調圧弁・アンローダ | 良・交 | | 自動始動装置作動確認 | 良・調 |
| | ベルト・プーリー | 良・調 | | スローダウン装置動作確認 | 良・調 |
| | 各部ホース・圧力計 | 良・交 | | 非常停止装置の作動確認 | 良・調 |
| | | | | 自動・手動切替時の運転状態確認 | 良・調 |
| | | | | 計器類指示及び運転状態の確認 | 良・調 |
| 高所作業車 | 各動作の確認 | 良・調 | | 各配線接続部弛み点検 | 良・締 |
| | 機器・ホースの油漏れ | 良・修 | | 各ボルト、ナットの弛み点検 | 良・締 |
| | 油タンクの油量 | 良・補 | | 燃料タンク内の水、沈殿物等排出 | 済 |
| | バッテリ液の量、端子のゆるみ | 良・補 | | 不燃材(防音材)の接着(取付)状態確認 | 良・修 |
| | 充電状態 | 良・修 | | 異音・異常振動の有無確認 | 有・無 |
| | ガードのボルト・ナットのゆるみ | 良・調 | | エンジン、艤装各部汚れ点検 | 良・掃 |
| | 安全装置の確認 | 良・調 | | | |
| | 可動部の給油状態 | 良・補 | | | |

お客様へ　お買いあげ頂きました当社製品には下記①項～②項の無償点検サービスと③項の出張修理サービス(有償)がありますのでご活用ください。

①納入点検は製品納入時又は納入後20日以内
②定期点検は納入後3ヶ月経過後、保障期間内に1回
③出張修理は有償となります。

となっています。

ご注意　故障発生時にはまず取扱説明書をご覧になり出来る範囲で故障内容をご確認の上最寄の当社営業所またはサービス工場へご連絡ください。また、故障内容によっては保証期間内であっても有償となる場合があります。

お客様の担当、サービス工場は右のとおりです。ご利用ください。

| コードNo. | サービス工場名 | 所属コード | 所属事業所名 |
|---|---|---|---|
| 771 | マチダ建機株式会社 | 134603 | 沖縄 |
| 電話番号 | 098-934-1240 | 電話番号 | 098-898-2725 |
| 巡回技術員名 | 仲程良宏 | 責任者 | 印 |
| | | 担当者 | 印 |

〈お客様の業種分類〉
該当する業種付号番号を○で囲む

| | | |
|---|---|---|
| 1. 官公庁 | 7. 農林・水産 | 13. 石油・化学 |
| 2. 土木・建設 | 8. 病院 | 14. 鉄鋼・鉱業 |
| 3. 鉄工 | 9. 機械工業 | 15. 食料品・繊維 |
| 4. 設備工事・建装 | 10. 輸送機器 | 16. 海外 |
| 5. リース・レンタル | 11. 運輸・商業 | |
| 6. サービス・金融 | 12. 精密機器 | 30. その他 |

点検実施日 27年 8月5日
納入年月日 27年 7月27日
伝票No.(Z) 5-08-064

販売店名 フリガナ イトウチョウケンキ
伊藤忠建機株式会社 様

| お客様名 | 電話番号 |
|---|---|
| | 098-895-5803 |

会社名(氏名) フリガナ マチダ キコウ
町田機工(株) 様

確認印

〒904-2401 フリガナ ナカグスクシンアザマ
住所 沖縄 都道府県 中城村字久場1991番地

管理番号 B4-044

検印　担当印

備考

| エンジン型式 |
|---|
| EX-35DS |
| エンジン番号 |
| 0025519 |
| 使用時間 |
| ohr |