

巡回サービス実施報告書

お客様 控

4

(作成日) 77年 8月 17日

点検チェックシート			
納入点検 (51・52・53・54・)			
項目	説明	項目	説明
取扱説明書等添付書類	有	日常及び定期点検整備の指導	有
付属工具	有	製品保証書の取扱及び内容の説明	有
冷却水・オイルの量 (冬期は不凍液確認)	有	巡回サービスについての説明	有
水・オイル・燃料系統各部の漏れ	有	出張修理等についての説明	有
計器類指示及び運転状態の確認	有		
取扱指導及び取扱注意事項の説明	有		

定期点検 (10・・・)			
区分	項目	説明	結果
共同	取扱指導及び取扱注意事項の説明	有	有
	日常及び定期点検整備の指導	有	有
	製品保証書の取扱及び内容の説明	有	有
	デンヨーのサービスの説明	有	有
発電機	冷却ファン動作確認	有	有
	発電機軸受の点検	有	有
	電気回路の端子部および結線部の点検	有	有
	各切替器・スイッチ類・調整器類の動作確認	有	有
溶接機	冷却ファン動作確認	有	有
	充電状態確認	有	有
	バッテリー液量確認	有	有
	液面センサー点検	有	有
関係	取水ポンプ・デイス・ク・シート	有	有
	排水ポンプ・デイス・ク・シート	有	有
	指差確認	有	有
	各部ホース・圧力計	有	有
ポンプ関係	自動アイドリング装置動作確認	有	有
	自動始動装置動作確認	有	有
	スローダウン装置動作確認	有	有
	非常停止装置の動作確認	有	有
制御・調整その他 (注)	自動・手動切替時の運転状態確認	有	有
	計器類指示及び運転状態の確認	有	有
	各配線・接続部の点検	有	有
	各ボルト・ナットの締め点検	有	有
高所作業車	燃料タンク内の水・沈着物等排出	有	有
	不燃材 (防音材) の装着 (取付) 状態確認	有	有
	異音・異常振動の有無確認	有	有
	エンジン・機体各部汚れ点検	有	有

備考

当社の製品をお買いあげ、ご利用いただきありがとうございます。今後なお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

出張修理および点検実施時の有償分については別途ご請求させていただきます。



技術で明日を築く

デンヨー株式会社


お客様へ、お買いあげ頂きました当社製品には下記①～③の無償点検サービスと④項の出張修理サービス (有償) がありますのでご利用ください。

①納入点検は製品納入時又は納入後20日以内

②定期点検は納入後3ヶ月経過後、保固期間内に1回

③出張修理は有償となります。

④出張修理には必ず取扱説明書をご用意になり出されるので、故障発生時にはその内容の上記の当社営業所またはサービス工場へご連絡ください。また、故障内容によっては保証期間内であっても有償となる場合があります。



エンジン型式	EX-35DS
エンジン番号	0025518
使用時間	0hr

型式	製造番号
GAW-185ES2	5753262

巡回サービス点検区分 (□欄にレ印を記入)

☐ 51 納入点検 持込 ☒ 52 納入点検 持込同時

☐ 53 納入点検 持込外 ☐ 54 納入点検 持込外同時

☐ 10 定期点検 ☒ 20 特別点検

コードNo.	サービス	所属コード	所属事業所名
771	マチャダ	134603	中核
電話番号	098-934-1240	電話番号	098-898-2025
巡回技術員名	仲程 良宏	担当者	

〈お客様の業種分類〉

該当する業種付番号を○で囲む

- 官公庁
- 土木建設
- 鉄工
- 設備工事建築
- リース・レンタル
- サービス金融
- 農林・水産
- 病院
- 機械工業
- 輸送機器
- 運輸・商業
- 精密機器
- 石油・化学
- 鉄鋼・鉱業
- 食料品・繊維
- 海外
- その他

点検実施日 77年 8月 5日

納入年月日 77年 7月 27日

伝票No.(Z) 5-08-1685

伊藤忠建機株式会社 様

お客様名	電話番号	098-895-5803
町田 機工 (株) 様		

住所	中城村字久場1991番地
都道府県	東京都
管理番号	B4-045
検査印	
担当印	