

検査成績書

機種名	DGW400DMC-W	エンジンNo.	4RL4663
製品No.	W01655005313	検査日	2024年6月24日

1. 外観検査

No.	検査項目	規格	判定
1	形状、色彩、結合部	異常なきこと	合格
2	燃料、オイル、冷却水	洩れなきこと	合格

2. 絶縁検査

No.	検査項目	規格	判定
1	絶縁抵抗	社内規格による	合格
2	絶縁耐圧	社内規格による	合格

3. 運転検査

No.	検査項目	規格	判定
1	低速回転数	社内規格による	合格
2	50Hz 回転数	社内規格による	合格
3	60Hz 回転数	社内規格による	合格
4	運転状態	異常なきこと	合格
5	モニター動作	異常なきこと	合格
6	発電出力 相回転	社内規格による	合格
7	発電出力 電圧調整範囲	社内規格による	合格
8	溶接出力 リモコン動作	社内規格による	合格
9	溶接出力 電撃防止	社内規格による	合格

4. 保護機能検査

No.	検査項目	規格	判定
1	充電不良	社内規格による	合格
2	油圧低下	社内規格による	合格
3	水温上昇	社内規格による	合格
4	セルモータ保護	社内規格による	合格
5	過回転防止	社内規格による	合格
6	漏電遮断	社内規格による	合格

5. 発電出力検査

No.	検 査 項 目				規 格	判 定
1	60 Hz	三相	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
			定 格	電流	社内規格による	合 格
				電圧	社内規格による	合 格
				回転数	社内規格による	合 格
2	60 Hz	単相	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
			定 格	電流	社内規格による	合 格
				電圧	社内規格による	合 格
3	50 Hz	三相	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
			定 格	電流	社内規格による	合 格
				電圧	社内規格による	合 格
				回転数	社内規格による	合 格
4		単相	無負荷	電圧	社内規格による	合 格

6. 溶接出力検査

No.	検 査 項 目				規 格	判 定
1	A 側 60Hz/50Hz	1 人	無負荷	電圧	社内規格による	合 格
				電流	社内規格による	合 格
			最 大	電圧	社内規格による	合 格
				回転数	社内規格による	合 格
			最 小	電流	社内規格による	合 格
				電圧	社内規格による	合 格
2		2 人	最 大	電流	社内規格による	合 格
				電圧	社内規格による	合 格
3	B 側 60Hz	2 人	最 大	電流	社内規格による	合 格
				電圧	社内規格による	合 格