

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存 ○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 11.8 kVA	管理番号	BF-016	所有者住所 氏名又は名称 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗太 印式株
発電機型式	DLW320LWZ	検査年月日	R2年11月24日	
製造年月	年 月	点検済証票No.	17662	
製造番号	5754244	証票発行年月日	年 月 日	
エンジン型式	D902-K3A	検査者資格証番号	11273	検査実施場所 マナダテクノ(株)
アワメータ	647 hr	検査者氏名	山田 豊	

区分	No.	検査項目	検査内容	検査	補修等の措置内容
発電機本体	①	発電機ロータ・ステータ	内部エア吹き、清掃、コイル変色	✓	
	2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓	
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	✓	
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓	
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500V メガーにて (1MΩ以上)	✓	
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓	
	7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓	
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓	
電装及び外装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓	
	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓	
	11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓	
	12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓	
	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓	
	⑭	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合せて行う	✓	
エンジン	15	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	✓	
	16	本体	運転、回転状態	✓	
	⑰		エンジン本体、ボルト、ナット	✓	
	⑱		ヘッド及びガスケット	✓	
	19		過給機等吸排気装置	✓	
	⑳	潤滑装置	エアエレメント	✓	
	21		オイル、オイルパン	✓	
	㉑	冷却装置	オイルフィルタ	✓	
	㉒		ラジエータ、冷却水	✓	
	㉓		各ゴムホース、バンド	✓	
	㉔		ウォーターポンプ	✓	
	㉕		ファンベルト、Vプーリ	✓	
	27	燃料装置	ファンプレート、取付部	✓	
	㉖		燃料タンク、配管	✓	
	㉗		燃料フィルタ、ウォーターセパレータ	✓	
	30		调速機構リンク	✓	
	31		调速機 (無負荷回転数)	✓	
	32		噴射ポンプ、ノズル	✓	

(検査) V.....異常なし A.....調整 △.....修理 X.....交換 T.....増締 OH.....オーバーホール C.....清掃 L.....補給