

可搬形発電機 定期点検記録表

(月例点検・年次点検)

3年間保存 ○印検査項目は月例点検

周波数及び出力	60 Hz 9.7 kVA	管 理 番 号	BJ-329	所有者住所 氏名又は名称 町田機工株式会社 代表取締役 町田 宗太
発電機型式	DGW310MC	検 査 年 月 日	H25年12月26日	
製 造 年 月	年 月	点 検 済 証 票 No.	41495	
製 造 番 号	0000214	証 票 発 行 年 月 日	年 月 日	
エンジン型式	6722	検査者資格証番号	10971	検査実施場所 市 内
アワメータ	2858 hr	検 査 者 氏 名	山内 志	

区 分	No.	検 査 項 目	検 査 内 容	検 査	補 修 等 の 措 置 内 容
発 電 機 装 置	①	発電機ロータ・ステータ	内部エアークレッキ、清掃、コイル変色	✓	
	2	取付ボルト、防振ゴム	緩み、損傷、変形	✓	
	③	電圧計、電流計、周波数計	損傷、指度、緩み	✓	
	④	電圧調整器	損傷、作動、発熱、端子の緩み	✓	
	⑤	絶縁抵抗の測定 (MCBはON)	MΩ 500Vメガーにて (1MΩ以上)	✓	
	⑥	MCB、出力端子	動作、端子の緩み	✓	
	7	表示灯、計器盤灯、他	損傷、点灯、緩み	✓	
	⑧	漏電ブレーカ、リレー	作動、緩み	✓	
電 装 及 び 外 装	⑨	バッテリー、オルタネータ、リレー、電流計	液量、比重、漏れ、作動、損傷、取付状態	✓	
	10	外郭 (排気消音器を含む)	損傷、塗装、変形、緩み	✓	
	11	吊り上げ機構	摩耗、亀裂、変形、緩み	✓	
	12	共通台板	変形、亀裂、汚れ	✓	
	⑬	セルモータ、リレー	作動、損傷、端子の緩み	✓	
	⑭	冷却水温、水量レベル、油圧、油量レベル、漏電、過電流、燃料不足、充電異常、リレー、ソレノイド	作動、断線、緩み モニタ装置確認の際合わせて行う	✓	
15	機器類	回転計、油圧計、水温計、油温計、油量計	作動、指度、漏れ、損傷	✓	
エ ン ジ ン	16	運転、回転状態	始動性、排気色、異音、振動、回転速度	✓	
	⑰	エンジン本体、ボルト、ナット	漏れ、亀裂、損傷、変形、緩み、脱落	✓	
	⑱	ヘッド及びガスケット	緩み、漏れ、亀裂	✓	
	19	過給機等吸排気装置	作動、異音、目詰り、振動、漏れ、亀裂	—	
	⑳	エアエレメント	損傷、汚れ、変形	✓	
	21	オイル、オイルパン	変形、漏れ、油量、汚れ、緩み	✓	
	㉑	オイルフィルタ	漏れ、目詰り、汚れ、硬化	✓	
	㉒	ラジエータ、冷却水	水量、漏れ、目詰り、装着具合	✓	
	㉓	各ゴムホース、バンド	漏れ、硬化、ひび割れ、緩み脱落	✓	
	㉔	ウォータポンプ	漏れ、作動、損傷、亀裂	✓	
	㉕	ファンベルト、Vブリー	張り、摩耗、伸び、老化、変形、損傷	✓	
	27	ファンプレート、取付部	がた (シフト部含む)、緩み、損傷	✓	
	㉖	燃料タンク、配管	変形緩み、漏れ、ドレン状態、汚れ	✓	
	㉗	燃料フィルタ、ウォータセパレータ	漏れ、汚れ、目詰り、水	✓	
燃 料 装 置	30	調速機構リンク	摩耗、損傷	✓	
	31	調速機 (無負荷回転数)	製造者の指定範囲内か	✓	
	32	噴射ポンプ、ノズル	漏れ、性能	✓	

(検査) V……異常なし A……調整 △……修理 X……交換 T……増補 OH……オーバーホール C……清掃 L……補給