

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

C5-159

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-40-6E
機番	31316
エンジン型式	D1803-CR-TE4-BH3
エンジン機番	7JV8980
シール貼付位置	

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 76 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	31年 11月 10日
-------------------	-------------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

5 年 2 月 15 日

定 自 検
標準No.

104725

証明書
発行No.

2-88

特 自 検
標準No.

1002432

メーカー名	クボタ	管理番号	CS-159	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	U40-6E	性 能	0.14 ³	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	31316	つり上げ荷重	0.89t	検査業者登録番号	第 1 7 号
検査場所	マダテクノ(株) 構内	アワメーター	94.2 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マダテクノ(株) 又吉 悟
検査年月日	R5年2月15日	移動式 クレーン 定期自主 検査資格	(交付者)建設荷役 車両安全技術協会 (番号) 30005417		
検査者氏名	知念和之				

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	本 体	a ★始動性 かかみ具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b ★回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(960 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2000 min ⁻¹) c ★排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d ★エアクリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e ★締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f ★弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g ★圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 h ★噴射圧力 噴射圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 i ★噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 j ★過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k ★エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックスネーグージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	★冷却装置	本塞・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	
	6	★エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	
	7					
	8	起動輪、遊動輪		目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓	
	10	履 帯	シュム亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
制 動	14					
	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓	
	16					
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
作 業 装 置	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	
	19	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓	
	20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	✓	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打撃、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	34					

証明書発行日 5年2月15日 定自検 104725

証明書発行No. 2-88 特自検 1002432

3年間保存

C5-159

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
操作	35	a 操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓	
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
安全装置・車体関係等	36					
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引き掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油盤、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓	
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓	
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓	
	b	定格荷重表示（銘板・標記）				
	48	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	
	49	計器類	作動	目視	✓	
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓	
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	52					
クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1600 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓	
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転7秒）	目視、タイマー	✓	
	55		外部表示灯	目視、操作	✓	
	56	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	58		フック	目視、スケール	✓	
	59		き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓	
	60		軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓	
	61	作業装置	ピン、キーブレイクのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	62	フックブロック	止めねじの取付	目視、操作	✓	
	63		外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓	
	64		格納	目視、操作	✓	
	65		給油脂	目視、操作	✓	
	66		損傷	目視	✓	
	67	角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの変形・取付	目視	✓	
	68		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	69	安全装置	荷重検出器	目視	✓	
	70		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	71		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	72	荷重計	作業半径表示	目視、操作	✓	
	73		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
荷重試験	74		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
	78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓	
	79					
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排装ガス	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

要請 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回定期自主検査・特定自主検査は 26年2月

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安術法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。										記号	交	分	修	調	締	清	給	該
	換	解	理	整	付	掃	油	当	なし										
		×	⊗	△	A	T	C	L	—										

事業者への要請等及び補修措置

舊日明行証發

5年2月5日

定期自主
標章No.

104725

証 明 書
發行 No.

2- AA

特自檢
標章No.

1002432

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

事業者への要請等

今回の検査での評価、報告等はあはれで
点検、ガス等はこまめに衍て下さい！

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容