

サービス報告書(1)

伝票No.

依頼No.

(PC PG)

請求年月日 年 月 日

ユーザー名 町田様工(株) 殿	住所 沖縄市	サービス工場 北越工業(株)
機 種 PDS100SC-545	Ser. No. B6C5C52606	稼働時間 020230607
実 施 日 20230607	納 入 日 20230607	エンジンNo・モーターNo
管 理 No. 		

弊社製品の御使用を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の点検作業を実施しましたので、御報告申し上げます。

※点検項目の結果・判定は、処置前の結果を記入とする。

区分	点 検 項 目	結果判定	区分	点 検 項 目	結果判定	故障箇所等は略図又は写真で分かりやすく (どの部分の、どこが、どのように、どの位)	対応通達No.			
エンジン 始動前	エンジンオイル(量・汚れ・変質)	✓	エンジン 始動後	エンジン始動性	✓	1) 発生時状況 2) 不具合箇所 3) 処置 4) 原因 5) お客様からのご意見・ご要望				
	冷却水量(リザーブタンク・ラジエータ)	✓		エンジン運転状態(異常排気色・回転変動)	✓					
	燃料タンクドレン(排出)	✓		水温スイッチ作動(テスト)	—					
	燃料フィルタ(メイン・プレシメンタ)	✓		油圧スイッチ作動(テスト)	—					
	エンジンオイルフィルタエレメント	✓		エンジン回転数(定格) min ⁻¹	✓					
	エンジンエアフィルタエレメント	✓		エンジン水温	84°C	✓	納入試運転 要確認 CB-031			
	ファンベルト張り(亀裂・磨耗の有無)	✓		エンジン油圧	MPa					
	ラジエータ・インタクーラの目詰り	✓		始動アンロード作動 (MPa)	✓					
	各配線の緩み・断線・短絡	✓		安全弁(テストリングにて)	✓					
	各部水漏れ・油漏れ	✓		アフタクーラドレン排出	✓					
	バッテリー液量・ターミナルの緩み	✓		吐出温スイッチ作動(テスト)	—					
	各配管・ホースの抜け・干渉・亀裂	✓		オートリリーバルブ作動(停止後)	✓					
	コンプレッサ	コンプレッサ		空気槽圧力	0.8 MPa					
	コンプレッサ	コンプレッサ		プレコン作動圧力	0.43 MPa					
	コンプレッサ	コンプレッサ		吐出空気温	85°C					
コンプレッサ	コンプレッサ	周波数(定格)	Hz							
コンプレッサ	コンプレッサ	電圧(定格)	V							
コンプレッサ	コンプレッサ	電流(負荷運転中)	A							
コンプレッサ	コンプレッサ	電圧調整範囲	~ V							
発電機	制御盤内端子板の締結部緩み	✓	他	漏電リレー作動(テスト)	—	取扱説明 指導	運転操作・保守・指導	M	故障発生時の連絡方法	M
	配線・カプラの抜け・緩み・断線・短絡	✓		サーマルリレー作動(テスト)	—		安全に関する説明	M	保証条件の説明	M
	三相・単相遮断器の作動(テスト)	✓		オイルフェンスドレン(排出)			部品購入方法の説明	M	付属品確認・説明	M
	絶縁測定	MΩ								

※記 号：点検良好…V 要交換修理…△ 修理…R 交換…× 清掃…C 調整…A 給油(水)…L 増締…T 指導(説明)…M
処置後良好…処置記号を○で囲む

月 日	直 接 時 間	間 接 時 間
	時間	時間
	時間	時間
	時間	時間
計	時間	時間
交 通 費 (移動距離)		km
有 料 道 路 代 (税込み)		円
宿 泊		泊

使 用 部 品 明 細			
部 品 番 号	部 品 名	数 量	金 額

客先承認 上記の通り相違ない事を証明する

(客先責任者職氏名及び署印)

新垣

印

サービス印
棚倉

サービス
責任者印

北越工業
代表者印