




国 総 施 環 第 1 7 号
平成 2 3 年 6 月 2 日

デンヨー(株)

執行役員 品質管理部長 海野 吉雄 殿

国 土 交 通 大



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	建設容量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 型番号	原機型式	異機汚染装置 型番号	異機浄化装置 型番号	異機作動方式	通 用
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USK3	1,040	定格容量(kVA) 45	45.6	一般用	3 - 296	3-29	V26D0-DJ-T-K3A			なし	第1次基準型
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSB	1,300	定格容量(kVA) 60	57.1	一般用	3 - 297	3-29	BJ-4JIX			なし	第1次基準型
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSI	1,770	定格容量(kVA) 100	113.5	一般用	3 - 298	3-29	BJ-4HIX			なし	第1次基準型
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSB3	2,050	定格容量(kVA) 100	113.5	一般用	3 - 299	3-29	BJ-4HIX			なし	第1次基準型
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125LSI	1,920	定格容量(kVA) 125	113.5	一般用	3 - 300	3-47	BJ-4HIX			なし	第1次基準型
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125LSB	2,180	定格容量(kVA) 125	113.5	一般用	3 - 301	3-35	BJ-4HIX			なし	第1次基準型
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125USK3	2,350	定格容量(kVA) 125	114.4	一般用	3 - 302	3-52	BJ-4HIX			なし	第1次基準型
発動機電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150USK3 φ	2,530	定格容量(kVA) 150	135	一般用	3 - 303	3-46	SAA6D107E-I-G			なし	第1次基準型
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	D1U-400LSW	0.478	定格電流(A) 390	20.7	一般用	3 - 304	3-46	D1105-K3B			なし	第1次基準型

国 総 施 環 第 1 7 号
平成 2 3 年 6 月 2 日