




国 総 施 環 第 1 7 号  
平成 2 3 年 6 月 2 日

デンヨー(株)

執行役員 品質管理部長 海野 吉雄 殿

国 土 交 通 大



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

| 機 械 名 | 会 社 名   | 分 類         | 型 式         | 機械重量<br>(t) | 額 元       |     | 定格出力<br>(kW) | 使用区分 | 指定番号    | 原動機<br>認定番号 | 原動機型式          | 黒煙浄化装置<br>規 定 番 号 | 黒煙浄化装置<br>規 定 番 号 | 黒煙低減の方式 | 適用     |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------|---------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USK3  | 1.040       | 定格容量(kVA) | 45  | 45.5         | 一般用  | 3 - 295 | 3-29        | V3800-DI-T-K3A |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60LSIB  | 1.300       | 定格容量(kVA) | 60  | 57.1         | 一般用  | 3 - 297 | 3-29        | BJ-4JJ1X       |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100LSI  | 1.770       | 定格容量(kVA) | 100 | 113.5        | 一般用  | 3 - 298 | 3-29        | BI-4HK1X       |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100LSIB | 2.050       | 定格容量(kVA) | 100 | 113.5        | 一般用  | 3 - 299 | 3-29        | BI-4HK1X       |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-125LSI  | 1.920       | 定格容量(kVA) | 125 | 113.5        | 一般用  | 3 - 300 | 3-47        | BI-4HK1X       |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-125LSIB | 2.150       | 定格容量(kVA) | 125 | 113.5        | 一般用  | 3 - 301 | 3-35        | BI-4HK1X       |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-125USK3 | 2.350       | 定格容量(kVA) | 125 | 114.4        | 一般用  | 3 - 302 | 3-52        | BI-4HK1X       |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 発動発電機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-150USK3 | 2.530       | 定格容量(kVA) | 150 | 135          | 一般用  | 3 - 303 | 3-48        | SAA6D107E-1-C  |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |
| 電気溶接機 | デンヨー(株) | ディーゼルエンジン付  | DLW-400LSW  | 0.478       | 定格電圧(A)   | 390 | 20.7         | 一般用  | 3 - 304 | 3-46        | D1105-K3B      |                   |                   | なし      | 第3次基準値 |

国 総 施 環 第 1 7 号  
平成 2 3 年 6 月 2 日