




国 総 施 第 7 7 号

平成17年9月28日

デンヨー(株)

品質管理部長 海野 吉雄 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出方式対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	排気量 (l)	額 定 容 量 (kVA)	元	定 額 出 力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 型式番号	エンジン型式	電圧降下 係数	電圧降下 係数	電圧降下 係数	電圧降下 係数	適用
ディーゼルエンジン	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン	DCA-8ESX2	0.388	定 額 容 量 (kVA)	6	7.7	一般用	2 - 2004	2-71	D80S-K2B	-	-	-	-	第22基準値
ディーゼルエンジン	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン	DCA-10ESX	0.503	定 額 容 量 (kVA)	10	12.4	一般用	2 - 2005	2-74	D1403-KA	-	-	-	-	第22基準値
ディーゼルエンジン	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン	DCA-15ESK	0.516	定 額 容 量 (kVA)	15	14.7	一般用	2 - 2008	2-75	D1703-KB	-	-	-	-	第22基準値
ディーゼルエンジン	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン	DCA-15ESX	0.578	定 額 容 量 (kVA)	15	16.8	一般用	2 - 2007	2-80	V2203-KB	-	-	-	-	第22基準値
ディーゼルエンジン	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン	DCA-20ESK	0.579	定 額 容 量 (kVA)	20	16.8	一般用	2 - 2008	2-80	V2203-KB	-	-	-	-	第22基準値
ディーゼルエンジン	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン	DCA-17BUSH	2.4	定 額 容 量 (kVA)	126	115	一般用	2 - 2009	2-88	J08C-UP	-	-	-	-	第22基準値
ディーゼルエンジン	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン	POX-70ES	0.03	定 額 容 量 (A)	280	20.8	一般用	2 - 2010	2-258	3TNV7B-F	-	-	-	-	第22基準値

国 総 施 第 7 7 号
平成17年9月28日