




国 総 環 リ 第 1 8 号
平成 2 5 年 6 月 2 7 日

デンヨー株式会社
品質管理部長 藤川 栄一 殿

国 土 交 通 大 臣



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	額定重量 (t)	種 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 型式番号	原動機型式	黒煙浄化装置 型 定 号 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKE	0.68	定格容量(kVA)	25	23.7	一級用	3 - 443	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSKE	1.07	定格容量(kVA)	45	45.8	一級用	3 - 444	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSKE	1.28	定格容量(kVA)	60	57.1	一級用	3 - 445	3-48	BJ-4JJ1X	-	-	なし	第2次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300LSE	0.42	定格電流(A)	280	15.0	一級用	3 - 446	3-60	3-3TNM68G	-	-	なし	第2次基準値

国 総 環 リ 第 1 8 号
平成 2 5 年 6 月 2 7 日