




国 総 施 第 1 6 6 号

平成15年3月31日

デンヨー(株)

執行役員、品質管理部長 土屋 富士男 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

機 名	全 社 名	分 類	型 式	機 体 重 量 (t)	排 出 量 (g/hp・h)	元	定 排 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 型 号	エ ン ジ ン 型 式	原 動 機 化 装 置 型 号	原 動 機 化 装 置 型 式	原 動 機 化 の 方 法	備 考
空 気 圧 縮 機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン・増	D15-216SS2	1.570	吐出量(g/hp・h)	7.0	62.5	一般用	2-1048	2-35	W40D-H	-	-	なし	第2次環境省指定
発電機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・増	D04-12E5K	2.120	定排容量(kVA)	125	115.5	一般用	2-1043	2-25	SAAD102E-2-A	-	-	なし	第2次環境省指定
発電機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・増	D04-12E5M	2.200	定排容量(kVA)	125	122.0	一般用	2-1050	2-180	GD16-TLE2D	-	-	なし	第2次環境省指定
発電機	デンヨー(株)	ディーゼル・エンジン・増	D04-30E5K	4.350	定排容量(kVA)	300	257.0	一般用	2-1051	2-33	SAAD12E-2-B	-	-	なし	第2次環境省指定

(3/4)

国 総 施 第 1 6 6 号
平成15年3月31日