




国 総 環 第 9 3 号  
平成 2 5 年 1 2 月 1 3 日

デンヨー株式会社

品質管理部長 藤川 栄一 殿

国 土 交 通 大 臣



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(単位)

| 機械名       | 会社名      | 分類        | 型式         | 燃料量<br>① | 燃料消費率<br>②  | 定額出力<br>(kW) | 使用区分 | 型式番号  | 原動機<br>型式番号 | 防振型式          | 黒煙汚染係数<br>認定番号 | 黒煙汚染係数<br>認定番号 | 黒煙排出方式 | 適用   |
|-----------|----------|-----------|------------|----------|-------------|--------------|------|-------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------|------|
| ディーゼルエンジン | ディーゼル(株) | ディーゼルエンジン | DCA-40LSKE | 1.14     | 定額消費率(kW/h) | 45.8         | 一般用  | 3-458 | 3-45        | V3BD-DI-T-45A | -              | -              | なし     | 黒煙排出 |
| ディーゼルエンジン | ディーゼル(株) | ディーゼルエンジン | DCA-60LSKE | 1.37     | 定額消費率(kW/h) | 57.1         | 一般用  | 3-459 | 3-46        | EA-4LUX       | -              | -              | なし     | 黒煙排出 |
| ディーゼルエンジン | ディーゼル(株) | ディーゼルエンジン | DCA-90LSKE | 4.30     | 定額消費率(kW/h) | 259          | 一般用  | 3-460 | 3-92        | SAA6D125E-5-B | -              | -              | なし     | 黒煙排出 |

国総環リ第93号  
平成25年12月13日