




国総施環第217号

平成20年12月25日

デンヨー(株)

執行役員 品質管理部長 海野 吉雄 殿



国土交通省大臣官房技術審議官

排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別紙)

| 機 械 名 | 企 社 名   | 分 類         | 型 式        | 機体重量 | 諸 元       |     | 定格出力 | 使用区分 | 指定乗時     | エンジン<br>型式番号 | エンジン型式        | 環境性能評価<br>型式番号 | 環境性能評価<br>型式 | 環境性能の方式 | 適用    |
|-------|---------|-------------|------------|------|-----------|-----|------|------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|-------|
|       |         |             |            | (t)  | 定格容量(kVA) | 25  | (kW) |      |          |              |               |                |              |         |       |
| 発電型電機 | デッコー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-26USB  | 0.83 | 定格容量(kVA) | 25  | 23.5 | 一般用  | 2 - 2474 | 2-61         | AA-4LE2       |                |              | なし      | 建設業用機 |
| 発電型電機 | デッコー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45CSB  | 1.16 | 定格容量(kVA) | 45  | 41.2 | 一般用  | 2 - 2475 | 2-64         | BB-4QIT       |                |              | なし      | 建設業用機 |
| 発電型電機 | デッコー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USB  | 1.29 | 定格容量(kVA) | 45  | 41.2 | 一般用  | 2 - 2476 | 2-64         | BB-4QIT       |                |              | なし      | 建設業用機 |
| 発電型電機 | デッコー(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-15ESKB | 2.94 | 定格容量(kVA) | 150 | 135  | 一般用  | 2 - 2477 | 2-264        | SAA6D102E-2-D |                |              | なし      | 建設業用機 |

国 給 施 環 第 2 1 7 号  
平成20年12月25日