




国 総 施 環 第 1 7 号
平成 2 3 年 6 月 2 日

デンヨー(株)

執行役員 品質管理部長 海野 吉雄 殿

国 土 交 通 大



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型燃費性能維持規定一覧表 (新機)

機 種 名	企 業 名	分 類	型 式	燃 料 容 量 (l)	注 意 事 項	実 効 出 力 (kW)	機 種 区 分	排 出 量 等	原 動 機 番 号	原 動 機 型 式	燃 料 容 量 (l)	燃 料 容 量 (l)	燃 料 容 量 (l)	燃 料 容 量 (l)	燃 料 容 量 (l)	燃 料 容 量 (l)	燃 料 容 量 (l)
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45L8K3	1,040	定機容量(RVA)	45	一般用	3 - 295	3-29	VTD3-DJ-T-K2A	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-40L5B	1,300	定機容量(RVA)	60	一般用	3 - 297	3-29	B4-4L11X	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100L5I	1,770	定機容量(RVA)	100	一般用	3 - 298	3-29	B4-4K1X	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100L5B	2,050	定機容量(RVA)	100	一般用	3 - 298	3-29	B4-4K1X	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125L5I	1,920	定機容量(RVA)	125	一般用	3 - 300	3-47	B4-4K1X	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125L5B	2,180	定機容量(RVA)	125	一般用	3 - 301	3-45	B4-4K1X	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125L5D	2,390	定機容量(RVA)	125	一般用	3 - 302	3-52	B4-4K1X	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150L5K3	2,630	定機容量(RVA)	150	一般用	3 - 303	3-40	SAAB107E-1-C	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400L5N	9,478	定機容量(RVA)	290	一般用	3 - 304	3-48	D110E-K2B	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

国 総 施 環 第 1 7 号
平成 2 3 年 6 月 2 日