

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 7.年4月23日 様式SR-EHC-01-E

証明書発行No. 4-187 標章No. 0295389

3年間保存

メーカー名		(株)クボタ		管理No.	F2-134		使用者住所	中城村字久場1991番地	
型式		U-008-5		稼働時間	64 h		氏名又は名称	町田機工株式会社	
製造番号		20055		機械管理者氏名	町田宗才				
性能		0.02m³		検査業者登録番号	第17号				
検査実施場所		町田機工(株)八重山(株)		検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)				
検査年月日		令和7年4月23日		検査者氏名	比嘉雅彦				
区分	No.	検査箇所	検査内容			検査方法	検査結果	不良	補修内容
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動 目視、操作、聴診 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 目視、操作、聴診 アイドリング回転(900 min⁻¹)、無負荷最高回転(2000 min⁻¹) 回転計 c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ 目視、操作、聴診 d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷・油量 目視、触診 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 トルクレンチ f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm/最小 mm)(排最大 mm/最小 mm) シクネスゲージ g *圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) 圧縮圧力計 h *噴射圧力 噴射圧力(MPa) ノズルテスター i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 目視、ノズルテスター j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 目視、レンチ等			✓			
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷			目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老朽化、エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓		
	4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホースの損傷・老朽化、ラジエターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー、ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、スケール	✓		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷			目視、触診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、操作、聴診、圧力計	✓		
	7								
	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、スケール、パス	✓		
	10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老朽化・摩耗)			目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールロード切断・損傷、ゴム(欠け・老朽化・摩耗)、心金脱落、たわみ			目視、スケール	✓		
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ			目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケーシング亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診	✓		
	14								
制動	15	駐車ブレーキ	効能			目視、操作	✓		
	16								
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形、摩耗、かた、取付、ピン・ブッシュの損傷			目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、かた、摩耗			目視、触診	✓		
	19	ブレード	亀裂・変形、摩耗、かた、取付			目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷			目視、操作、ノギス	✓		
	21								
油圧装置	22	作動油タンク	油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付			目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ			目視、触診	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじり、油漏れ、取付			目視、触診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧			目視、聴診、触診、テスト	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱			目視、聴診、触診、テスト	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷			目視、操作、スケール、タイマー	✓		
							✓		

FD-134

事業者への 要請等	次回特定自主検査実施年月 <u>令和8年4月</u>
	- <u>今回の特定自主検査の結果、機械には異常はありませんでした。</u>

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
			×	⊗	△	A	T	C	L	—