

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書発行日 R5 年 10 月 17 日 様式SR-EB-01-F

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書発行No. 8-87 標章No. 1007979

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名 甲南建機	管理 No. F7-009	(装着機械) メーカー名 ヤマハ	使用者住所 中城村字久場1991番地
型 式 MKB500L		型 式 V1080-1B	町田機工株式会社
製 造 番 号 3131N		製 造 番 号 BF126	町田 宗才
性 能 4.50 kg	稼働時間 1282 h	検査業者登録番号 第 1 7 号	
検査実施場所 町田機工(株) 富田(愛)		検査業者又は事業者住所・名称 沖縄市登川3458番地	
検査年月日 R5 年 10 月 17 日	検査者氏名 西本 一	責任者名 マチダテクノ(株) 又吉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		油圧装置(油圧式)	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ、目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付	目視	✓			12	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給油	目視 スケール		シ L		13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	4	アキュムレーター(油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	✓			14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むち打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓		空圧装置(空圧式)	15	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診		
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	操作弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作		
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17					
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓		操作	19	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓	
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓		安全車体	20	飛来物防護設備	亀裂、変形、磨食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業要請への等

次回特定自主検査実施年月 R6 年 10 月

使用前は、グリス給油脂を行ってください

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	総合油脂	R5.10.17	グリス給油脂

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証 明 書
 発行 日
 R5 年 8 月 25 日
 様式 SR-EHC-01-E

証明番 発行No.	f-87	根率 No.	1007979
--------------	------	-----------	---------

**建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用**

メーカー名		マシナリー		管理 No. FW-005		使用者住所氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式		V1080-1B				機械管理者氏名		町田 宗才		
製造番号		BF126		稼働時間 1280 h		検査業者登録番号		第 17 号		
性能		0.25m³				検査業者又は事業者住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
検査実施場所		町田機工(株) 宮古(営)		検査者氏名 西本一		責任者名		8月1日		
検査年月日		R5年8月25日								
区分	No.	検査箇所		検査内容		検査方法		検査結果		
エンジン	1	本体		a *始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 アイドリング回転(1050min⁻¹)、無負荷最高回転(2150min⁻¹) d *エアリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e *エアクリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油皿 f *弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g *圧縮圧力 弁すき間(吸最大 mm-最小 mm)(排最大 mm-最小 mm) h *噴射圧力 圧縮圧力(MPa) i *噴霧状態 噴射状態 良○-不× j *過給器 噴射圧力(MPa) k *エンジンマウント 噴霧状態 良○-不×		目視、操作、聴診		✓		
	2	*潤滑装置		油皿、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視		✓		
	3	*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視		✓		
	4	*冷却装置		水皿、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバーダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、聴診、スケール		✓		
	5	*電気装置		充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷		目視、聴診、電圧電圧計		✓		
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計		✓		
	7									
	8	超動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、聴診、探傷器		✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、スケール、パス		✓		
	10	履帯		シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長さ、たわみ、ピン抜け、ゴムホート(欠け・老化・摩耗)		目視、スケール、探傷器		✓		
	11	ゴム履帯		スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ		目視、スケール		✓		
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ		目視、操作、探傷器		✓		
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油皿、汚れ、油漏れ		目視、聴診、聴診		✓		
14										
制動	15	駐車ブレーキ		動き		目視、操作		✓		
	16									
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク		亀裂、変形、摩耗、がえ、取付、ピンシール損傷		目視、操作、ノギス、探傷器		✓		
	18	ツース		脱落、がた、摩耗		目視、聴診		✓		
	19	ブレード		亀裂、変形、摩耗、がえ、取付		目視、操作、探傷器		✓		
	20	フック		変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷		目視、操作、ノギス		✓		
	21									
油圧装置	22	作動油タンク		*油皿・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付		目視、石けん水		✓		
	23	フィルター		*汚れ・目詰まり、油漏れ		目視、聴診		✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)		亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付		目視、聴診		✓		
	25	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧		目視、聴診、聴診、テスト		✓		
	26	油圧モーター		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱		目視、聴診、聴診、テスト		✓		
	27	油圧シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量、打底、亀裂、曲がり、振れ		目視、操作、スケール、タイマー		✓		

3 年 間 保 存

FW-005

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		備考
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、みだ	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷	目視	✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、音声器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、没水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓		
	48	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	L
	49						
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス	51	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破み・損傷、排気温度等自装置の配線破み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの破み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

次回特定自主検査実施年月 26 年 8 月

使用前は、保守点検を行って下さい。

要請等
事業者への

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全術」と「建設業に係る特定特殊自動車排ガス抑制の図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交換

分解交換

修理

調整

締付

清掃

給油水	
-----	--

該当なし