

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

25年1月4日

様式SR-EHC-01-B

証明書
発行No.

1-6

標章No.

0737206

メーカー名	北越工業	管理番号	G4-317	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地
型 式	AX30U-5	性 能	0.08	町田機工株式会社	
製造番号	1NEA020506	アワメーター	1584 h	機械管理者氏名	町田 宗才
検査実施場所	町田機工(株) 那覇(営)			検査業者登録番号	第 1 7 号
検査年月日	25年1月4日	検査者 氏 名	高元 学	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 15

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 目視、操作、聴診 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 目視、操作、聴診 アイドリング回転(500min ⁻¹)、無負荷最高回転(2100min ⁻¹) 回転計 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ 目視、操作、聴診 ★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 目視、触診 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み トルクレンチ ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) シックネスゲージ ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 圧縮圧力計 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ノズルテスター ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 目視、ノズルテスター ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ 目視、聴診 ★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 目視、レンチ等			
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホースの損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カッター・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—
	7					
	8	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、バネ	✓	
	10	履 帯	シュエのき裂・変形・摩耗、ボルターナット取付、リンダーブッシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケースのき裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
制 動	14					
	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	
	16					
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	き裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	
	19	ブレード	き裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	20	フック	変形、摩耗、取付(き裂)、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	
	21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	24	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付		✓	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧		✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、 テストター	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用	✓ ✓ ✓	

3 年 間 保 存

G4-317

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容																																												
					良	不良																																													
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓																																														
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓																																														
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ	目視、聴診、触診	✓																																														
	31		電動式 (モーターの異常振動、異音、異常発熱)		—	—	—																																												
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓																																														
	33																																																		
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓																																														
	35	旋回フレーム、ブラケット	き裂、変形、取付	目視	✓																																														
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓																																														
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓																																														
	38	旋回ロック	効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓																																														
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓																																														
	40	キャブ、カバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損	目視、操作	✓																																														
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓																																														
	42	座席 (調整機構、シート、背もたれ)	座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷	目視、操作	✓																																														
	43	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付		✓																																														
	44	表示板	損傷、取付	目視	✓																																														
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓																																														
	46	計器類	作動		✓																																														
	47	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	✓																																														
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓																																														
49				✓																																															
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓																																														
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓																																														
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 <u>H26 年 12 月</u> <u>使用前は、保安点検を行って下さい</u>																																																		
補 修 等 の 措 置 内 容 <table border="1"> <thead> <tr> <th>照合No.</th> <th>補修箇所及び不具合状況</th> <th>補修年月日</th> <th>補修実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>エ3331-J-334</td> <td>H25.4</td> <td>清掃</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>								照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容	1	エ3331-J-334	H25.4	清掃																																				
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容																																																
1	エ3331-J-334	H25.4	清掃																																																
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし																																					
	X	△	A	T	C	L		—																																											