

高所作業車

特定自主検査記録表

証明書
発行日 28年7月21日

様式SR-HL-01-F

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No. 7-54標準
No. 0980838

メーカー名	アイチ	管理 No.	LQ-210	使用者住所	中城村字久場1991番地
型式	Rx04A	走行 距離	— km	氏名又は名称	町田機工株式会社
製造 番号	675572	稼働 時間	6221 h	機械管理者氏名	町田 宗才
性能 (作業床高さ)	4 m	車検 有効期間	一年一月一日	検査業者登録番号	第 17 号
検査 実施場所	町田機工(株)うるまヤード	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	責任者	又吉 悟
検査 年月日	H28年7月21日	検査者 氏名	平川 善え		

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容	
					良	不良		
エンジン（D / ディーゼル・G / ガソリン）	1	本 体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診			
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診			
				アイドリング回転（ min ⁻¹ ）、無負荷最高回転（ min ⁻¹ ）	回転計			
			★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診			
			★ d エアクリーナー	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診			
			★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ			
			★ f 弁すき間	弁すき間（吸最大 mm・最小 mm）（排最大 mm・最小 mm）	シクネスゲージ			
			★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 1 2 3 4 5 6 （MPa）	圧縮圧力計			
			★ h 噴射圧力	噴射圧力 1 2 3 4 5 6 （MPa）	ノズルテスター			
			★ i 噴霧状態	噴霧状態 1 2 3 4 5 6 良○・不×	目視、ノズルテスター			
			★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診			
			★ k エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等			
		*ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。						
		*弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。						

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容
エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン)	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視聴診触診 タイヤゲージ スケール		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり	目視 テスター				22	減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目視聴診		
	4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クラップの取付、損傷	目視				23	ロード、アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目視探傷器		
	5	ブローバイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目視 操作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視		
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視聴診 スケール レンチ等				25	かじとり車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視 タイミング ライト				26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作		
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視聴診 テスター				27	駐車ブレーキ	効き	目視		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視 操作 聴診				28	車体	き裂・変形、取付	目視		
								29	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視 操作		
電動機(直流)	11	電動機本体	振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミューター汚れ・摩耗、取付	目視聴診 スケール	✓		下部走行体(クローラ)	31	起動輪、遊動輪	き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視聴診触診 探傷器	✓	
	12	駆動用ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目視 スケール				32	上部ローラー、下部ローラー	き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視聴診 探傷器	✓	
	13	コンタクター	機能・接点損傷・摩耗	目視 操作	✓			33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目視 スケール		
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操作	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目視 スケール	✓	
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			35	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂・変形、腐食・摩耗、油漏れ	目視 操作 探傷器	✓	
	16	バッテリー	液量・比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視 比重計	✓			36	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視聴診触診	✓	
	17	充電装置	機能・異音、異常発熱、ブレーカー作動	操作聴診触診	✓			37	走行ブレーキ	効き	操作		
	18	配線	接続部緩み、損傷	目視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	20	フロントアックス、リアアックス	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目視 探傷器			作業装置ブーム	39	下部架台フレーム、ブラケット	き裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付	目視 探傷器	✓	
								41	ブーム(ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目視 スケール 探傷器		

3年間保存

LQ-210

作業装置							安全装置							車体関係							総合							
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	
作業装置	ブーム	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	操作	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた、 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	✓	—	安全装置	71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、がた、 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	—	—	アウトリガー	72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—	
		43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—		—	73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓		—	74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓		—	75	アウトリガー・インターロック	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—
		44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤ ロープ直径減少・索線切れ	目視 スケール	—		—	76	緊急停止装置	作動	目視 操作	✓		—	77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視 操作	✓		—	78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視 操作	—	—
		45	送油装置 (ケーブルベア)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 操作	—		—	79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 テスター	—		—	80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 操作	—		—						
	昇降	47	リフトアーム、 マスト	異音、引っ掛かり、がた、き裂、 ねじれ、かじり、取付、ヒンジ 損傷・取付、連結部がた	目視 操作	✓	—	81	ビーム、 ビームボックス、 フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視 操作 探傷器	—	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 操作	—	—		83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—	
		48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—	—	85	ターン テーブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 探傷器	—	—		86	旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 操作 聴診	—	—		87	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診	—	—	
		49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シープ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 操作	—	—	88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 操作	—	—		89	カウンタウエイト	取付、き裂	目視	—	—		90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 探傷器	—	—	
		50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 操作	✓	—	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—		92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 操作	—	—		93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 操作	—	—	
	作業床	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—	94	シートベルト	損傷、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—	95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—	96	表示板	損傷、取付	目視	✓	—			
		52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—	97	燈火装置 警音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・浸水	目視 操作	✓	—	98	計器類	作動	目視	✓	—	99	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—			
		53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 操作 聴診	—	—	100	電気配線	断線、損傷、取付	目視	✓	—	101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 操作	—	✓	—	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	—		
		54	旋回装置	摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 操作 聴診	—	—	総合																				
	55	昇降・スラ イド装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 操作 聴診	—	—																						
	油圧装置	アタッチメント	56	つり上げ 装置	異音、異常振動、異常発熱、プレ ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・索 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 操作 聴診 触診	—																					
			57	油圧 取出口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—	—																				
			59	作動油 タンク	油漏れ、エア漏れ、油量、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 石けん水	✓	—																				
60			フィルター	油漏れ・損傷、油漏れ	目視	✓	—																					
61			配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目視	✓	—																					
62			油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 吐出量・吐出圧力	目視 聴診 触診	✓	—																					
63			油圧 モーター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目視 聴診 触診 テスター	✓	—																					
64			油圧 シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打ん、 き裂、曲がり、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	—																					
	65	各種弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目視 操作	✓	—																						
	66	オイル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目視 聴診 触診 スケール	—	—																						
	67	アキュム レーター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 操作 聴診 圧力計	—	—																						
	68	回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	—																						
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—																						

事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 28年7月21日

定期自主 標章No.	
---------------	--

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	7-54
--------------	------

特自檢 標意No.	0980838
--------------	---------

LQ-210

事業者への要請等

使用前は、保守点検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
-------	-------------	-------	--------

16	ハ、トリ-液不足	H28.7/21	ハ、トリ-液補給
101	油脂不足	"	ケ、ス油脂