

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

書日明行証發

27年7月2日

様式SR-HL-01-E

証 明 書
発行No.

17-1

標章No.	0945580
-------	---------

3 年 間 保 存

メーカー名	スカイジャック	管理番号	TM-146	使用者住所 氏名又は名称	平城村字久場1991番地	
型式	SJ111-3219	走行距離	— km		町田機工株式会社	
製造番号	255841	アワメーター	114 h	機械管理者氏名	町田宗才	
性能	作業床高さ 5.8 m	車検有効期間	— 年一月一日	検査業者登録番号	第 1 7 号	
検査実施場所	町田機工(株)うるまヤード			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地	責任者 
検査年月日	H27年7月2日	検査者氏名	平川善之 		マチダテクノ(株) 又 吉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	1	本体 *ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。 *弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診			
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診			
			★ c 排気の状態	アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)	回転計			
			★ d エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診			
			★ e 締付け	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診			
			★ f シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ				
			★ g 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ			
			★ h 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	1 2 3 4 5 6	圧縮圧力計		
			★ i 噴射圧力	噴射圧力 (MPa)	1 2 3 4 5 6	ノズルテスター		
			★ j 噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×	1 2 3 4 5 6	目視、ノズルテスター		
			★ k 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診			
★ l エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等						

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、 *エレメントの汚れ・損傷	目視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、 溝深さ、異物、取付、リム等の き裂・損傷・変形、ベアリング 部のがた・異音・異常発熱	目視 聴診 触診 タテダシ スケール	✓	
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 *エレメントの汚れ・目詰まり	目視 デスター				22	減速機 (チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ、摩耗	目視 聴診 触診	✓	
	4	高圧ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、 ポンベ・クランプの取付、 損傷	目視				23	ロード、 アーム類	き裂・損傷、曲がり、ダストブ レードのき裂・損傷、連結部がた・ 摩耗、取付	目視 探傷器	✓	
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・ 配管等の詰まり・損傷	目視 操作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視	—	—
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース 損傷・老化、ラジエーターキャップ 機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、 損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・ 損傷・変形・取付	目視 触診 スケール レンチ等				25	車軸、車輪	ステアリング角度、ストローク、 取付、接触	目視	✓	
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コード はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー カー等の接触面焼損・突起、電極・ 碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット 取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視 タイミング ライト				26	制動ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作	—	—
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・ 端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視 触診 デスター				27	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	9	エアコンプレッ サー/D	異音、異常振動、エア漏れ、 油漏れ、タンク凝水、作動	目視 聴診 操作				28	車体	き裂、変形、取付	目視	✓	
	10							29	ビーム、 ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視 操作	—	—
電動機(直流)	11	電動機本体	振動、異音、ブラシ摩耗・ 当たり、コンミューター汚れ・ 摩耗、取付	目視 聴診 スケール	✓		下部走行体(クローラ)	31	起動輪、 遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 聴診 触診 探傷器		
	12	駆動用 ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、 カバーき裂・損傷・変形	目視 スケール	—	—		32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 スケール		
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視 操作	✓			33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、 ボルト・ナット取付、リンク・ ブシュのき裂・摩耗、ピッチ 長、たわみ、ピン抜き出し	目視 スケール		
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操作	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、 ゴムの欠け・老化・摩耗、 心金脱落、張り	目視 スケール		
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			35	履帯調整 装置	作動、調整ボルト等のき裂、 変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視 操作 探傷器		
	16	バッテリー	液量、比重、端子の緩み・損 傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視 比重計		✓		36	走行減速 機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診		
	17	充電装置	機能、異音、異常発熱、 ブレーカー作動	操作 聴診 触診	✓			37	制動ブレーキ	効き	操作		
	18	配線	接続部緩み、損傷	目視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目視		
	19							39	下部架台 フレーム、 ブラケット	き裂、損傷、変形、 しゅう動部摩耗、取付	目視 探傷器		
	20	フロントアクスル、 リヤアクスル	き裂、損傷、変形、 ピン結合部損傷・がた	目視 探傷器	—	—	作業装置	ブーム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじ れ、ラップ部へこみ、側面板の うねり、打こん、局部へこみ、 パッド部のがた・*摩耗、溶接 部き裂・損傷	目視 スケール 探傷器			

3年間保存

TM-146

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
作業装置	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—	安全装置	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	✓	—	
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—		71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	—	—	
	44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤ ロープ直径減少・索線切れ	目視 スケール	—	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—	
	45	送油装置 (ケーブルペダ)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 操作	—	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—	
	47	リフトアーム、 マスト	異音、引っ掛かり、がた、き裂、 ねじれ、かじり、取付、ヒンジピ ン損傷・取付、連結部がた	目視 操作	✓	—		74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—	
	48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—	
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シープ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 操作	—	—		76	緊急停止装置	作動	目視 操作	✓	—	
	50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 操作	✓	—		77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視 操作	✓	—	
	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—		78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視 操作	—	—	
	52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 テスター	—	—	
	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 聴診	—	—		80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—	
	54	旋回装置	摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 聴診	—	—		81	ビーム、 ビームボックス、 フック	引っ掛かり、き裂、変形	目視 操作 探傷器	—	—	
	55	昇降・スラ イド装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライダ部のガタ、取付	目視 聴診 操作	✓	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 操作	—	—	
	油圧装置	56	つり上げ 装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレ ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・索 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端末処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 聴診 触診	—		—	83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—
		57	油圧 取出口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—		—	85	ター ン テ ー ブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 探傷器	—	—
		59	作動油 タンク	油漏れ、エア漏れ、油漏れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 石けし水	✓		—	86	旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 聴診	—	—
		60	フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓		—	87	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診	—	—
		61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目視	✓		—	88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 操作	—	—
62		油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 吐出量、吐出圧力	目視 聴診 触診	✓	—	89	カウンタウェイト	取付、き裂	目視	—	—		
63		油圧 モーター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目視 聴診 テスター	✓	—	90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 探傷器	—	—		
64		油圧 シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打点、 き裂、曲がり、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	—	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—		
65		各種弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目視 操作	✓	—	92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 操作	—	—		
66		オイル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目視 聴診 触診 スケール	—	—	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 操作	—	—		
67		アキュム レーター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	—	—	94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—		
68		回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	—	95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—		
排ガス装置		★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	96	表示板	損傷、取付	目視	✓	C	
		★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	97	灯・装置 警音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・浸水	目視 操作	✓	—		
		★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	98	計器類	作動	目視	✓	—		
		★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	99	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—		
		★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	100	電気配線	断線・損傷、取付	目視	✓	—		
		★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 操作	✓	L		
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 聴診 触診	✓	—			
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									
	★	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—									

事業者への要請等及び補修措置

証明書発行日 27年7月2日

定期自主
標章No.

3年間保存

定期(特定)自主検査記録表

証明書発行No. 7-1

特自検
標章No. 0945580

TM-146

事業者への要請等

使用前は保守点検を行って下さい。

補修等の措置内容

照合No. 補修箇所及び不具合状況 補修年月日 補修実施内容

16	い、テリ-液不足	H27.7/2	い、テリ-液補充
96	表示板汚れ	"	表示板清掃
101	油圧脂不足	"	オイル補充